

AJAX	CE	“AS MANUFACTURING” LLC S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Ukraine Registered in Ukraine: 42593133
-------------	-----------	--

DECLARATION OF PERFORMANCE

According to Construction Products Regulation EU No 305/2011
No 1922-CPR-2426
(issue 1)

1. Unique identification code of the product-type:

Model: name EN54 Fire Hub Jeweller, model FH.54.J-000-EU

Brand: AJAX

2. Intended use/es:

Fire detection and fire alarm systems. Control and indicating equipment. Power supply equipment.
Alarm transmission and fault warning routing equipment. Components using radio links.

3. Manufacturer:

“AS MANUFACTURING” LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Ukraine

4. System(s) of AVCP:

System 1.

5. Harmonised standard/s:

EN 54-2:1997, EN 54-2:1997/AC:1999, EN 54-2:1997/A1:2006, EN 54-4:1997, EN
54-4:1997/AC:1999, EN 54-4:1997/A1:2002, EN 54-4:1997/A2:2006, EN 54-21:2006, EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012.

Notified body:

1922 DEDAL, Attestation & Certification

6. Declared performance:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
EN 54-2:1997, EN 54-2:1997/AC:1999, EN 54-2:1997/A1:2006		
Performance parameters under fire conditions	Pass	4, 5, 7
Response delay (response time to fire)	Pass	7.1, 7.7
	N/A	7.11, 7.12
Operational reliability	Pass	4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14
	N/A	10, 11
Durability of operational reliability, temperature resistance	Pass	15.4
Durability of operational reliability, vibration resistance	Pass	15.6, 15.7, 15.15
Durability of operational reliability, electrical stability	Pass	15.8, 15.13
Durability of operational reliability, humidity resistance	Pass	15.5, 15.14
EN 54-4:1997, EN 54-4:1997/AC:1999, EN 54-4:1997/A1:2002, EN 54-4:1997/A2:2006		
Performance of power supply	Pass	4, 5, 6

Operational reliability	Pass	4, 5, 6, 7, 8
Durability of operational reliability, temperature resistance	Pass	9.5
Durability of operational reliability, vibration resistance	Pass	9.7, 9.8, 9.15
Durability of operational reliability, electrical stability	Pass	9.9
Durability of operational reliability, humidity resistance	Pass	9.6, 9.14
EN 54-21:2006		
Performance of transmission	Pass	4, 5
Operational reliability	Pass	4, 5, 7, 8, 9
Durability of operational reliability, temperature resistance	Pass	10.4
Durability of operational reliability, vibration resistance	Pass	10.6, 10.7, 10.11
Durability of operational reliability, electrical stability	Pass	10.8, 10.9
Durability of operational reliability, humidity resistance	Pass	10.5, 10.10
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Performance under fire conditions	Pass	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Response delay (response time to fire)	Pass	8.2.3, 8.2.6
Operational reliability	Pass	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.6
	N/A	8.3.3, 8.3.4, 8.3.5
Durability of operational reliability and response delay, temperature resistance	Pass	8.3.11
	N/A	8.3.9, 8.3.10
Durability of operational reliability, vibration resistance	Pass	8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
	N/A	8.3.16
Durability of operational reliability, humidity resistance	Pass	8.3.13, 8.3.14
	N/A	8.3.12
Durability of operational reliability, corrosion resistance	N/A	8.3.15
Durability of operational reliability, electrical stability	Pass	8.3.20

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Serhii Ivchun

Name

Kyiv, Ukraine, July 25th 2025

Attorney by virtue of the PoA

Function

Signature





"AS MANUFACTURING" LLC
S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Ucrania
Registrado en Ucrania: 42593133

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Conforme al Reglamento de Productos de Construcción UE N.º 305/2011
N.º 1922-CPR-2426
(emisión 1)

1. Código de identificación única del tipo de producto: Modelo: nombre EN54 Fire Hub Jeweller, modelo FH.54.J-000-EU
Marca: AJAX
2. Usos previstos: Sistemas de detección y alarma de incendios. Equipos de control e indicación. Equipos de alimentación. Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo. Componentes que utilizan radioenlaces.
3. Fabricante: "AS MANUFACTURING" LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Ucrania
4. Sistema(s) de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto (EVCP): Sistema 1
5. Normas armonizadas: EN 54-2:1997,
EN 54-2:1997/AC:1999,
EN 54-2:1997/A1:2006,
EN 54-4:1997,
EN 54-4:1997/AC:1999,
EN 54-4:1997/A1:2002,
EN 54-4:1997/A2:2006,
EN 54-21:2006,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012.
Notified body: 1922 DEDAL, Attestation & Certification

6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
EN 54-2:1997, EN 54-2:1997/AC:1999, EN 54-2:1997/A1:2006		
Parámetros de prestaciones en condiciones de incendio	Conforme	4, 5, 7
Retardo de respuesta (tiempo de respuesta al incendio)	Conforme	7.1, 7.7
	N/A	7.11, 7.12
Fiabilidad operacional	Conforme	4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14
	N/A	10, 11
Durabilidad de la fiabilidad operacional, resistencia a la temperatura	Conforme	15.4
Durabilidad de la fiabilidad operacional, resistencia a las vibraciones	Conforme	15.6, 15.7, 15.15
Durabilidad de la fiabilidad operacional, estabilidad eléctrica	Conforme	15.8, 15.13
Durabilidad de la fiabilidad operacional, resistencia a la humedad	Conforme	15.5, 15.14

EN 54-4:1997, EN 54-4:1997/AC:1999, EN 54-4:1997/A1:2002, EN 54-4:1997/A2:2006		
Prestaciones de alimentación	Conforme	4, 5, 6
Fiabilidad operacional	Conforme	4, 5, 6, 7, 8
Durabilidad de la fiabilidad operacional, resistencia a la temperatura	Conforme	9.5
Durabilidad de la fiabilidad operacional, resistencia a las vibraciones	Conforme	9.7, 9.8, 9.15
Durabilidad de la fiabilidad operacional, estabilidad eléctrica	Conforme	9.9
Durabilidad de la fiabilidad operacional, resistencia a la humedad	Conforme	9.6, 9.14
EN 54-21:2006		
Prestaciones de transmisión	Conforme	4, 5
Fiabilidad operacional	Conforme	4, 5, 7, 8, 9
Durabilidad de la fiabilidad operacional, resistencia a la temperatura	Conforme	10.4
Durabilidad de la fiabilidad operacional, resistencia a las vibraciones	Conforme	10.6, 10.7, 10.11
Durabilidad de la fiabilidad operacional, estabilidad eléctrica	Conforme	10.8, 10.9
Durabilidad de la fiabilidad operacional, resistencia a la humedad	Conforme	10.5, 10.10
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Prestaciones en condiciones de incendio	Conforme	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Retardo de respuesta (tiempo de respuesta al incendio)	Conforme	8.2.3, 8.2.6
Fiabilidad operacional	Conforme	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.6
	N/A	8.3.3, 8.3.4, 8.3.5
Durabilidad de la fiabilidad operacional y del retardo de respuesta, resistencia a la temperatura	Conforme	8.3.11
	N/A	8.3.9, 8.3.10
Durabilidad de la fiabilidad operacional, resistencia a las vibraciones	Conforme	8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
	N/A	8.3.16
Durabilidad de la fiabilidad operacional, resistencia a la humedad	Conforme	8.3.13, 8.3.14
	N/A	8.3.12
Durabilidad de la fiabilidad operacional, resistencia a la corrosión	N/A	8.3.15
Durabilidad de la fiabilidad operacional, estabilidad eléctrica	Conforme	8.3.20

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Lugar Kyiv, Ucrania	Nombre y apellido Serhii Ivchun Cargo Representante con poder notarial	Verificar la firma en la declaración de origen adjunta Fecha 25 de julio de 2025
-------------------------------	---	---



"AS MANUFACTURING" LLC
S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Ucraina
Registrata in Ucraina: 42593133

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
In conformità al Regolamento sui Prodotti da Costruzione (UE)
N. 305/2011
N. 1922-CPR-2426
(edizione 1)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Modello: nome EN54 Fire Hub Jeweller, modello FH.54.J-000-EU
Marchio: AJAX
2. Uso previsto/es: Rilevamento antincendio e sistemi di allarme antincendio. Attrezzature di controllo e indicazione. Attrezzature di alimentazione. Attrezzature per la trasmissione di allarmi e il routing di avvisi di guasto. Componenti che utilizzano collegamenti radio.
3. Produttore: "AS MANUFACTURING" LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Ucraina
4. Sistema(i) di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP): Sistema 1
5. Standard armonizzati: EN 54-2:1997,
EN 54-2:1997/AC:1999,
EN 54-2:1997/A1:2006,
EN 54-4:1997,
EN 54-4:1997/AC:1999,
EN 54-4:1997/A1:2002,
EN 54-4:1997/A2:2006,
EN 54-21:2006,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012.
Notified body: 1922 DEDAL, Attestation & Certification

6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
EN 54-2:1997, EN 54-2:1997/AC:1999, EN 54-2:1997/A1:2006		
Parametri di prestazione in condizioni di incendio	Conforme	4, 5, 7
Ritardo di risposta (tempo di risposta all'incendio)	Conforme	7.1, 7.7
	N/A	7.11, 7.12
Affidabilità operativa	Conforme	4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14
	N/A	10, 11
Durata dell'affidabilità operativa: resistenza alla temperatura	Conforme	15.4
Durata dell'affidabilità operativa; resistenza alle vibrazioni	Conforme	15.6, 15.7, 15.15
Durata dell'affidabilità operativa: stabilità elettrica	Conforme	15.8, 15.13
Durata dell'affidabilità operativa: resistenza all'umidità	Conforme	15.5, 15.14

EN 54-4:1997, EN 54-4:1997/AC:1999, EN 54-4:1997/A1:2002, EN 54-4:1997/A2:2006		
Prestazioni dell'alimentatore	Conforme	4, 5, 6
Affidabilità operativa	Conforme	4, 5, 6, 7, 8
Durata dell'affidabilità operativa: resistenza alla temperatura	Conforme	9.5
Durata dell'affidabilità operativa; resistenza alle vibrazioni	Conforme	9.7, 9.8, 9.15
Durata dell'affidabilità operativa: stabilità elettrica	Conforme	9.9
Durata dell'affidabilità operativa: resistenza all'umidità	Conforme	9.6, 9.14
EN 54-21:2006		
Prestazioni di trasmissione	Conforme	4, 5
Affidabilità operativa	Conforme	4, 5, 7, 8, 9
Durata dell'affidabilità operativa: resistenza alla temperatura	Conforme	10.4
Durata dell'affidabilità operativa; resistenza alle vibrazioni	Conforme	10.6, 10.7, 10.11
Durata dell'affidabilità operativa: stabilità elettrica	Conforme	10.8, 10.9
Durata dell'affidabilità operativa: resistenza all'umidità	Conforme	10.5, 10.10
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Prestazioni in condizioni di incendio	Conforme	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Ritardo di risposta (tempo di risposta all'incendio)	Conforme	8.2.3, 8.2.6
Affidabilità operativa	Conforme	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.6
	N/A	8.3.3, 8.3.4, 8.3.5
Durabilità dell'affidabilità operativa e ritardo di risposta, resistenza alla temperatura	Conforme	8.3.11
	N/A	8.3.9, 8.3.10
Durata dell'affidabilità operativa; resistenza alle vibrazioni	Conforme	8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
	N/A	8.3.16
Durata dell'affidabilità operativa: resistenza all'umidità	Conforme	8.3.13, 8.3.14
	N/A	8.3.12
Durata dell'affidabilità operativa; resistenza alla corrosione	N/A	8.3.15
Durata dell'affidabilità operativa: stabilità elettrica	Conforme	8.3.20

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme al set di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del produttore sopra indicato.

Firmato a nome e per conto del produttore:

Luogo Kyiv, Ucraina	Nome Serhii Ivchun	Verificare la firma sulla dichiarazione d'origine allegata Data 25 luglio 2025
	Ruolo Rappresentante con atto di procura	



"AS MANUFACTURING" LLC
S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Ukraine
Enregistrée en Ukraine : 42593133

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
Conformément au Règlement (UE) N° 305/2011
N° 1922-CPR-2426
(édition 1)

1. Code d'identification unique du type de produit : Modèle : nom EN54 Fire Hub Jeweller, modèle FH.54.J-000-EU
Marque : AJAX
2. Utilisation prévue : Systèmes de détection et d'alarme incendie.
Équipement de contrôle et d'indication. Équipement d'alimentation électrique. Équipement de routage de la transmission d'alarme et d'avertissement de défaut.
Composants utilisant des liaisons radio.
3. Fabricant : "AS MANUFACTURING" LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Ukraine
4. Système(s) de l'AVCP : Système 1
5. Normes harmonisées : EN 54-2:1997,
EN 54-2:1997/AC:1999,
EN 54-2:1997/A1:2006,
EN 54-4:1997,
EN 54-4:1997/AC:1999,
EN 54-4:1997/A1:2002,
EN 54-4:1997/A2:2006,
EN 54-21:2006,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012.
Notified body: 1922 DEDAL, Attestation & Certification

6. Performance déclarée :

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
EN 54-2:1997, EN 54-2:1997/AC:1999, EN 54-2:1997/A1:2006		
Paramètres de performance en conditions d'incendie	Conforme	4, 5, 7
Délai de réponse (temps de réponse à l'incendie)	Conforme	7.1, 7.7
	N/A	7.11, 7.12
Fiabilité de fonctionnement	Conforme	4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14
	N/A	10, 11
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement ; résistance à la température	Conforme	15.4
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement ; résistance aux vibrations	Conforme	15.6, 15.7, 15.15
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement ; stabilité électrique	Conforme	15.8, 15.13
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement ; résistance à l'humidité	Conforme	15.5, 15.14

EN 54-4:1997, EN 54-4:1997/AC:1999, EN 54-4:1997/A1:2002, EN 54-4:1997/A2:2006		
Performances de l'alimentation électrique	Conforme	4, 5, 6
Fiabilité de fonctionnement	Conforme	4, 5, 6, 7, 8
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement ; résistance à la température	Conforme	9.5
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement ; résistance aux vibrations	Conforme	9.7, 9.8, 9.15
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement ; stabilité électrique	Conforme	9.9
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement ; résistance à l'humidité	Conforme	9.6, 9.14
EN 54-21:2006		
Performances de la transmission	Conforme	4, 5
Fiabilité de fonctionnement	Conforme	4, 5, 7, 8, 9
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement ; résistance à la température	Conforme	10.4
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement ; résistance aux vibrations	Conforme	10.6, 10.7, 10.11
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement ; stabilité électrique	Conforme	10.8, 10.9
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement ; résistance à l'humidité	Conforme	10.5, 10.10
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Performance en conditions d'incendie	Conforme	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Délai de réponse (temps de réponse à l'incendie)	Conforme	8.2.3, 8.2.6
Fiabilité de fonctionnement	Conforme	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.6
	N/A	8.3.3, 8.3.4, 8.3.5
Durabilité de la fiabilité opérationnelle et du délai de réponse, résistance à la température	Conforme	8.3.11
	N/A	8.3.9, 8.3.10
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement ; résistance aux vibrations	Conforme	8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
	N/A	8.3.16
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement ; résistance à l'humidité	Conforme	8.3.13, 8.3.14
	N/A	8.3.12
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement ; résistance à la corrosion	N/A	8.3.15
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement ; stabilité électrique	Conforme	8.3.20

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration des performances est délivrée, conformément au Règlement (UE) No 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé par le fabricant et en son nom par :

Lieu Kyiv, Ukraine	Nom Serhii Ivchun	Vérifier la signature sur la déclaration d'origine annexée Date 25 juillet 2025
	Fonction Mandataire en vertu d'une procuration	



„AS MANUFACTURING“ LLC
S. Sklyarenka Str., 5, Kyjiw, 04073, Ukraine
Registriert in der Ukraine: 42593133

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Gemäß der EU-Bauproduktenverordnung
Nr. 305/2011
No 1922-CPR-2426
(Ausgabe 1)

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: Modell: Name EN54 Fire Hub Jeweller, Modell FH.54.J-000-EU
Marke: AJAX
2. Vorgesehene Verwendung/en: Brandwarnanlagen. Brandmeldezentralen. Stromversorgungsgeräte. Übertragungseinrichtungen für Brand- und Störungsmeldungen. Komponenten mit Funkverbindung.
3. Hersteller: „AS MANUFACTURING“ LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kyjiw, 04073, Ukraine
4. System(e) von AVCP: System 1
5. Harmonisierte Norm/en: EN 54-2:1997,
EN 54-2:1997/AC:1999,
EN 54-2:1997/A1:2006,
EN 54-4:1997,
EN 54-4:1997/AC:1999,
EN 54-4:1997/A1:2002,
EN 54-4:1997/A2:2006,
EN 54-21:2006,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012.
Notified body: 1922 DEDAL, Attestation & Certification

6. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Daten
EN 54-2:1997, EN 54-2:1997/AC:1999, EN 54-2:1997/A1:2006		
Leistungsparameter unter Brandbedingungen	Bestanden	4, 5, 7
Reaktionsverzögerung (Reaktionszeit im Brandfall)	Bestanden	7.1, 7.7
	N/A	7.11, 7.12
Betriebszuverlässigkeit	Bestanden	4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14
	N/A	10, 11
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit	Bestanden	15.4
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Vibrationsfestigkeit	Bestanden	15.6, 15.7, 15.15
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, elektrische Stabilität	Bestanden	15.8, 15.13
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit	Bestanden	15.5, 15.14

EN 54-4:1997, EN 54-4:1997/AC:1999, EN 54-4:1997/A1:2002, EN 54-4:1997/A2:2006		
Leistung der Stromversorgung	Bestanden	4, 5, 6
Betriebszuverlässigkeit	Bestanden	4, 5, 6, 7, 8
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit	Bestanden	9.5
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Vibrationsfestigkeit	Bestanden	9.7, 9.8, 9.15
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, elektrische Stabilität	Bestanden	9.9
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit	Bestanden	9.6, 9.14
EN 54-21:2006		
Leistung der Übertragung	Bestanden	4, 5
Betriebszuverlässigkeit	Bestanden	4, 5, 7, 8, 9
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit	Bestanden	10.4
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Vibrationsfestigkeit	Bestanden	10.6, 10.7, 10.11
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, elektrische Stabilität	Bestanden	10.8, 10.9
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit	Bestanden	10.5, 10.10
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Leistung unter Brandbedingungen	Bestanden	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Reaktionsverzögerung (Reaktionszeit im Brandfall)	Bestanden	8.2.3, 8.2.6
Betriebszuverlässigkeit	Bestanden	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.6
	N/A	8.3.3, 8.3.4, 8.3.5
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit und Reaktionsverzögerung, Temperaturbeständigkeit	Bestanden	8.3.11
	N/A	8.3.9, 8.3.10
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Vibrationsfestigkeit	Bestanden	8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
	N/A	8.3.16
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit	Bestanden	8.3.13, 8.3.14
	N/A	8.3.12
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Korrosionsbeständigkeit	N/A	8.3.15
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, elektrische Stabilität	Bestanden	8.3.20

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist ausschließlich der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

Ort Kyjiw, Ukraine	Name Serhii Ivchun Funktion Vertreter mit Vollmacht	Überprüfen Sie die Unterschrift auf dem beiliegenden Ursprungszeugnis Datum 25. Juli 2025
------------------------------	--	---



"AS MANUFACTURING" LLC
S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Oekraïne
Geregistreerd in Oekraïne: 42593133

PRESTATIEVERKLARING
Volgens de EU-verordening inzake bouwproducten nr. 305/2011
Nr 1922-CPR-2426
(uitgave 1)

1. Unieke identificatiecode van het producttype: Model: naam EN54 Fire Hub Jeweller, model FH.54.J-000-EU
Merk: AJAX
2. Beoogd gebruik(en): Brandmeldsystemen. Bedienings- en signaleringsapparatuur. Voedingseenheden. Alarmoverdracht en apparatuur voor het melden van fouten. Componenten die gebruik maken van een radioverbinding.
3. Fabrikant: "AS MANUFACTURING" LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Oekraïne
4. AVCP-systeem: Systeem 1
5. Geharmoniseerde norm(en): EN 54-2:1997,
EN 54-2:1997/AC:1999,
EN 54-2:1997/A1:2006,
EN 54-4:1997,
EN 54-4:1997/AC:1999,
EN 54-4:1997/A1:2002,
EN 54-4:1997/A2:2006,
EN 54-21:2006,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012.
Notified body: 1922 DEDAL, Attestation & Certification

6. Opgegeven prestaties:

Essentiële eigenschappen	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
EN 54-2:1997, EN 54-2:1997/AC:1999, EN 54-2:1997/A1:2006		
Prestatiewaarden bij brand	Geslaagd	4, 5, 7
Reactievertraging (reactietijd bij brand)	Geslaagd	7.1, 7.7
	N.v.t.	7.11, 7.12
Operationele betrouwbaarheid	Geslaagd	4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14
	N.v.t.	10, 11
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid; temperatuurweerstand	Geslaagd	15.4
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid; trillingsbestendigheid	Geslaagd	15.6, 15.7, 15.15
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid; elektrische stabiliteit	Geslaagd	15.8, 15.13
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid; vochtbestendigheid	Geslaagd	15.5, 15.14

EN 54-4:1997, EN 54-4:1997/AC:1999, EN 54-4:1997/A1:2002, EN 54-4:1997/A2:2006

Prestaties van de voeding	Geslaagd	4, 5, 6
Operationele betrouwbaarheid	Geslaagd	4, 5, 6, 7, 8
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid; temperatuurweerstand	Geslaagd	9.5
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid; trillingsbestendigheid	Geslaagd	9.7, 9.8, 9.15
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid; elektrische stabiliteit	Geslaagd	9.9
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid; vochtbestendigheid	Geslaagd	9.6, 9.14

EN 54-21:2006

Prestatie van transmissie	Geslaagd	4, 5
Operationele betrouwbaarheid	Geslaagd	4, 5, 7, 8, 9
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid; temperatuurweerstand	Geslaagd	10.4
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid; trillingsbestendigheid	Geslaagd	10.6, 10.7, 10.11
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid; elektrische stabiliteit	Geslaagd	10.8, 10.9
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid; vochtbestendigheid	Geslaagd	10.5, 10.10

EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012

Prestatie bij brand	Geslaagd	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Reactievertraging (reactietijd bij brand)	Geslaagd	8.2.3, 8.2.6
Operationele betrouwbaarheid	Geslaagd	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.6
	N.v.t.	8.3.3, 8.3.4, 8.3.5
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid en reactievertraging, temperatuurbestendigheid	Geslaagd	8.3.11
	N.v.t.	8.3.9, 8.3.10
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid; trillingsbestendigheid	Geslaagd	8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
	N.v.t.	8.3.16
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid; vochtbestendigheid	Geslaagd	8.3.13, 8.3.14
	N.v.t.	8.3.12
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid; corrosiebestendigheid	N.v.t.	8.3.15
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid; elektrische stabiliteit	Geslaagd	8.3.20

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 afgegeven onder volledige verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Plaats Kyiv, Oekraïne	Naam Serhii Ivchun Functie Advocaat krachtens PoA	Controleer de handtekening op de bijlage met de verklaring van oorsprong Datum 25 juli 2025
---------------------------------	--	---



"AS MANUFACTURING" LLC
S. Skliarenka Str., 5, Kijów, 04073, Ukraina
Zarejestrowany w Ukrainie: 42593133

DECLARATION OF PERFORMANCE
According to Construction Products Regulation EU No 305/2011
No 1922-CPR-2426
(issue 1)

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu: Model: nazwa EN54 Fire Hub Jeweller, model FH.54.J-000-EU
Marka: AJAX
2. Przeznaczenie: Systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru. Urządzenia kontrolne i sygnalizacyjne. Urządzenia zasilające. Sprzęt do transmisji alarmów i ostrzegania o awariach. Elementy wykorzystujące łącza radiowe.
3. Producent: "AS MANUFACTURING" LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kijów, 04073, Ukraina
4. System(y) AVCP: System 1
5. Zharmonizowana norma/normy: EN 54-2:1997,
EN 54-2:1997/AC:1999,
EN 54-2:1997/A1:2006,
EN 54-4:1997,
EN 54-4:1997/AC:1999,
EN 54-4:1997/A1:2002,
EN 54-4:1997/A2:2006,
EN 54-21:2006,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012.
Notified body: 1922 DEDAL, Attestation & Certification

6. Deklarowana wydajność:

Charakterystyka podstawowa	Skuteczność działania	Zharmonizowane dane techniczne
EN 54-2:1997, EN 54-2:1997/AC:1999, EN 54-2:1997/A1:2006		
Parametry wydajności w warunkach pożaru	Zdany	4, 5, 7
Opóźnienie reakcji (czas reakcji na pożar)	Zdany	7.1, 7.7
	Nie dotyczy	7.11, 7.12
Niezawodność działania	Zdany	4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14
	Nie dotyczy	10, 11
Trwałość niezawodności operacyjnej; odporność na temperaturę	Zdany	15.4
Durability of operational reliability, vibration resistance	Pass	15.6, 15.7, 15.15
Durability of operational reliability, electrical stability	Pass	15.8, 15.13
Durability of operational reliability, humidity resistance	Pass	15.5, 15.14

EN 54-4:1997, EN 54-4:1997/AC:1999, EN 54-4:1997/A1:2002, EN 54-4:1997/A2:2006		
Wydajność zasilacza	Zdany	4, 5, 6
Niezawodność działania	Zdany	4, 5, 6, 7, 8
Trwałość niezawodności operacyjnej; odporność na temperaturę	Zdany	9.5
Trwałość niezawodności operacyjnej; odporność na drgania	Zdany	9.7, 9.8, 9.15
Trwałość niezawodności operacyjnej; stabilność elektryczna	Zdany	9.9
Trwałość niezawodności operacyjnej; odporność na wilgoć	Zdany	9.6, 9.14
EN 54-21:2006		
Wydajność transmisji	Zdany	4, 5
Niezawodność działania	Zdany	4, 5, 7, 8, 9
Trwałość niezawodności operacyjnej; odporność na temperaturę	Zdany	10.4
Trwałość niezawodności operacyjnej; odporność na drgania	Zdany	10.6, 10.7, 10.11
Trwałość niezawodności operacyjnej; stabilność elektryczna	Zdany	10.8, 10.9
Trwałość niezawodności operacyjnej; odporność na wilgoć	Zdany	10.5, 10.10
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Wydajność w warunkach pożaru	Zdany	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Opóźnienie reakcji (czas reakcji na pożar)	Zdany	8.2.3, 8.2.6
Niezawodność działania	Zdany	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.6
	Nie dotyczy	8.3.3, 8.3.4, 8.3.5
Trwałość niezawodności operacyjnej i opóźnienia reakcji, odporność na temperaturę	Zdany	8.3.11
	Nie dotyczy	8.3.9, 8.3.10
Trwałość niezawodności operacyjnej; odporność na drgania	Zdany	8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
	Nie dotyczy	8.3.16
Trwałość niezawodności operacyjnej; odporność na wilgoć	Zdany	8.3.13, 8.3.14
	Nie dotyczy	8.3.12
Trwałość niezawodności operacyjnej; odporność na korozję	Nie dotyczy	8.3.15
Trwałość niezawodności operacyjnej; stabilność elektryczna	Zdany	8.3.20

Wydajność produktu określonego powyżej jest zgodna z zestawem zadeklarowanych wydajności. Niniejsza deklaracja wydajności jest wydawana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Podpis w imieniu producenta:

Miejsce Kijów, Ukraina	Nazwa Serhii Ivchun Stanowisko Upoważnienie na mocy pełnomocnictwa	Sprawdź podpis na załączonym oświadczeniu o pochodzeniu Data 25 lipca 2025 r.
----------------------------------	---	--



"AS MANUFACTURING" LLC
S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Ukraine
Registrada na Ucrânia: 42593133

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
De acordo com o Regulamento dos Produtos de Construção (UE) n. ° 305/2011
N. ° 1922-CPR-2426
(edição 1)

1. Código de identificação exclusivo do tipo de produto: Modelo: nome EN54 Fire Hub Jeweller, modelo FH.54.J-000-EU
Marca: AJAX
2. Utilização(ões) prevista(s): Sistemas de detecção de incêndio e alarme de incêndio. Central de sinalização e comando. Equipamento de alimentação. Equipamento de encaminhamento de transmissão de alarmes e avisos de falha. Componentes que utilizam ligações de rádio.
3. Fabricante: «AS MANUFACTURING» LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Ucrânia
4. Sistema(s) de AVCP: Sistema 1
5. Norma(s) harmonizada(s): EN 54-2:1997,
EN 54-2:1997/AC:1999,
EN 54-2:1997/A1:2006,
EN 54-4:1997,
EN 54-4:1997/AC:1999,
EN 54-4:1997/A1:2002,
EN 54-4:1997/A2:2006,
EN 54-21:2006,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012.
Notified body: 1922 DEDAL, Attestation & Certification

6. Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
EN 54-2:1997, EN 54-2:1997/AC:1999, EN 54-2:1997/A1:2006		
Parâmetros de desempenho em condições de incêndio	Conforme	4, 5, 7
Atraso de resposta (tempo de resposta a incêndio)	Conforme	7.1, 7.7
	N/A	7.11, 7.12
Fiabilidade de funcionamento	Conforme	4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14
	N/A	10, 11
Durabilidade da fiabilidade de funcionamento, resistência à temperatura	Conforme	15.4
Durabilidade da fiabilidade de funcionamento, resistência à vibração	Conforme	15.6, 15.7, 15.15
Durabilidade da fiabilidade de funcionamento, estabilidade elétrica	Conforme	15.8, 15.13
Durabilidade da fiabilidade de funcionamento, resistência à humidade	Conforme	15.5, 15.14

EN 54-4:1997, EN 54-4:1997/AC:1999, EN 54-4:1997/A1:2002, EN 54-4:1997/A2:2006		
Desempenho da fonte de alimentação	Conforme	4, 5, 6
Fiabilidade de funcionamento	Conforme	4, 5, 6, 7, 8
Durabilidade da fiabilidade de funcionamento, resistência à temperatura	Conforme	9.5
Durabilidade da fiabilidade de funcionamento, resistência à vibração	Conforme	9.7, 9.8, 9.15
Durabilidade da fiabilidade de funcionamento, estabilidade elétrica	Conforme	9.9
Durabilidade da fiabilidade de funcionamento, resistência à humidade	Conforme	9.6, 9.14
EN 54-21:2006		
Desempenho de transmissão	Conforme	4, 5
Fiabilidade de funcionamento	Conforme	4, 5, 7, 8, 9
Durabilidade da fiabilidade de funcionamento, resistência à temperatura	Conforme	10.4
Durabilidade da fiabilidade de funcionamento, resistência à vibração	Conforme	10.6, 10.7, 10.11
Durabilidade da fiabilidade de funcionamento, estabilidade elétrica	Conforme	10.8, 10.9
Durabilidade da fiabilidade de funcionamento, resistência à humidade	Conforme	10.5, 10.10
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Desempenho em condições de incêndio	Conforme	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Atraso de resposta (tempo de resposta a incêndio)	Conforme	8.2.3, 8.2.6
Fiabilidade de funcionamento	Conforme	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.6
	N/A	8.3.3, 8.3.4, 8.3.5
Durabilidade da fiabilidade de funcionamento e do atraso de resposta, resistência à temperatura	Conforme	8.3.11
	N/A	8.3.9, 8.3.10
Durabilidade da fiabilidade de funcionamento, resistência à vibração	Conforme	8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
	N/A	8.3.16
Durabilidade da fiabilidade de funcionamento, resistência à humidade	Conforme	8.3.13, 8.3.14
	N/A	8.3.12
Durabilidade da fiabilidade de funcionamento, resistência à corrosão	N/A	8.3.15
Durabilidade da fiabilidade de funcionamento, estabilidade elétrica	Conforme	8.3.20

O desempenho do produto acima identificado está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. Esta declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado para e em nome do fabricante por:

Local Kyiv, Ucrânia	Nome Serhii Ivchun Função Representante Legal em virtude de Procuração	Verificar a assinatura na declaração de origem anexa Data 25 de julho de 2025
-------------------------------	---	--



"AS MANUFACTURING" LLC
S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Ukrayna
Ukrayna'da Kayıtlı: 42593133

PERFORMANS BEYANI
AB 305/2011 Sayılı Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine göre
No 1922-CPR-2426
(sayı 1)

1. Ürün türünün benzersiz tanımlama kodu: Model: isim EN54 Fire Hub Jeweller, model FH.54.J-000-EU
Marka: AJAX
2. Kullanım amacı/amaçları: Yangın algılama ve yangın alarmı sistemleri. Yangın algılama paneli. Güç kaynağı ekipmanı. Alarm iletim ve arıza uyarı yönlendirme ekipmanı. Radyo bağlantıları kullanan bileşenler.
3. Üretici: "AS MANUFACTURING" LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Ukrayna
4. AVCP sistem(ler)i: Sistem 1
5. Uyumlaştırılmış standart(lar): EN 54-2:1997,
EN 54-2:1997/AC:1999,
EN 54-2:1997/A1:2006,
EN 54-4:1997,
EN 54-4:1997/AC:1999,
EN 54-4:1997/A1:2002,
EN 54-4:1997/A2:2006,
EN 54-21:2006,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012.
Notified body: 1922 DEDAL, Attestation & Certification

6. Beyan edilen performans:

Temel özellikler	Performans	Uyumlaştırılmış teknik özellikler
EN 54-2:1997, EN 54-2:1997/AC:1999, EN 54-2:1997/A1:2006		
Yangın koşulları altındaki performans parametreleri	Geçti	4, 5, 7
Tepki gecikmesi (yangına tepki süresi)	Geçti	7.1, 7.7
	N/A	7.11, 7.12
Operasyonel güvenilirlik	Geçti	4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14
	N/A	10, 11
Operasyonel güvenilirliğin dayanıklılığı, sıcaklık direnci	Geçti	15.4
Operasyonel güvenilirliğin dayanıklılığı, titreşim direnci	Geçti	15.6, 15.7, 15.15
Operasyonel güvenilirliğin dayanıklılığı, elektriksel stabilite	Geçti	15.8, 15.13
Operasyonel güvenilirliğin dayanıklılığı, nem direnci	Geçti	15.5, 15.14

EN 54-4:1997, EN 54-4:1997/AC:1999, EN 54-4:1997/A1:2002, EN 54-4:1997/A2:2006		
Güç kaynağının performansı	Geçti	4, 5, 6
Operasyonel güvenilirlik	Geçti	4, 5, 6, 7, 8
Operasyonel güvenilirliğin dayanıklılığı, sıcaklık direnci	Geçti	9.5
Operasyonel güvenilirliğin dayanıklılığı, titreşim direnci	Geçti	9.7, 9.8, 9.15
Operasyonel güvenilirliğin dayanıklılığı, elektriksel stabilite	Geçti	9.9
Operasyonel güvenilirliğin dayanıklılığı, nem direnci	Geçti	9.6, 9.14
EN 54-21:2006		
İletim performansı	Geçti	4, 5
Operasyonel güvenilirlik	Geçti	4, 5, 7, 8, 9
Operasyonel güvenilirliğin dayanıklılığı, sıcaklık direnci	Geçti	10.4
Operasyonel güvenilirliğin dayanıklılığı, titreşim direnci	Geçti	10.6, 10.7, 10.11
Operasyonel güvenilirliğin dayanıklılığı, elektriksel stabilite	Geçti	10.8, 10.9
Operasyonel güvenilirliğin dayanıklılığı, nem direnci	Geçti	10.5, 10.10
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Yangın koşulları altındaki performans	Geçti	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Tepki gecikmesi (yangına tepki süresi)	Geçti	8.2.3, 8.2.6
Operasyonel güvenilirlik	Geçti	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.6
	N/A	8.3.3, 8.3.4, 8.3.5
Operasyonel güvenilirlik ve tepki gecikliliği, sıcaklık direnci	Geçti	8.3.11
	N/A	8.3.9, 8.3.10
Operasyonel güvenilirliğin dayanıklılığı, titreşim direnci	Geçti	8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
	N/A	8.3.16
Operasyonel güvenilirliğin dayanıklılığı, nem direnci	Geçti	8.3.13, 8.3.14
	N/A	8.3.12
Operasyonel güvenilirliğin dayanıklılığı, korozyon direnci	N/A	8.3.15
Operasyonel güvenilirliğin dayanıklılığı, elektriksel stabilite	Geçti	8.3.20

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans(lar) ile uyumludur. Bu performans beyanı, (AB) Yönetmeliği Sayı 305/2011'e uygun olarak, yukarıda tanımlanan üreticinin tek sorumluluğu altında düzenlenmiştir.

Üretici adına ve üretici tarafından imzalanmıştır:

Yer Kyiv, Ukrayna	Ad Serhii Ivchun Görevi Vekaleten imzaya yetkili Avukat	Ekli menşe beyanı üzerindeki imzayı kontrol edin Tarih 25 Temmuz 2025
-----------------------------	--	--



"AS MANUFACTURING" LLC
S. Sklyarenka Str., 5, Kyjev, 04073, Ukrajina
Registrováno na Ukrajině: 42593133

VYHLÁŠENÍ VÝKONU
Podle nařízení o stavebních výrobcích EU č. 305/2011
č. 1922-CPR-2426
(vydání 1)

1. Unikátní identifikační kód typu výrobku: Model: název EN54 Fire Hub Jeweller, model FH.54.J-000-EU
Značka: AJAX
2. Zamýšlené použití/y: Systémy detekce požáru a požární signalizace. Ovládací a signalizační zařízení. Zařízení pro napájení. Zařízení pro přenos alarmu a směrování varování o poruchách. Komponenty používající rádiové spojení.
3. Výrobce: "AS MANUFACTURING" LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kyjev, 04073, Ukrajina
4. Systém(y) AVCP: Systém 1
5. Harmonizované normy: EN 54-2:1997,
EN 54-2:1997/AC:1999,
EN 54-2:1997/A1:2006,
EN 54-4:1997,
EN 54-4:1997/AC:1999,
EN 54-4:1997/A1:2002,
EN 54-4:1997/A2:2006,
EN 54-21:2006,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012.
Notified body: 1922 DEDAL, Attestation & Certification

6. Deklarovaný výkon:

Základní charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
EN 54-2:1997, EN 54-2:1997/AC:1999, EN 54-2:1997/A1:2006		
Výkonové parametry za požárních podmínek	Prošlo	4, 5, 7
Zpoždění odezvy (čas reakce na požár)	Prošlo	7.1, 7.7
	N/A	7.11, 7.12
Provozní spolehlivost	Prošlo	4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14
	N/A	10, 11
Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti teplotě	Prošlo	15.4
Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti vibracím	Prošlo	15.6, 15.7, 15.15
Trvanlivost provozní spolehlivosti, elektrická stabilita	Prošlo	15.8, 15.13
Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti vlhkosti	Prošlo	15.5, 15.14

EN 54-4:1997, EN 54-4:1997/AC:1999, EN 54-4:1997/A1:2002, EN 54-4:1997/A2:2006		
Výkon zdroje napájení	Prošlo	4, 5, 6
Provozní spolehlivost	Prošlo	4, 5, 6, 7, 8
Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti teplotě	Prošlo	9.5
Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti vibracím	Prošlo	9.7, 9.8, 9.15
Trvanlivost provozní spolehlivosti, elektrická stabilita	Prošlo	9.9
Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti vlhkosti	Prošlo	9.6, 9.14
EN 54-21:2006		
Výkon přenosu	Prošlo	4, 5
Provozní spolehlivost	Prošlo	4, 5, 7, 8, 9
Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti teplotě	Prošlo	10.4
Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti vibracím	Prošlo	10.6, 10.7, 10.11
Trvanlivost provozní spolehlivosti, elektrická stabilita	Prošlo	10.8, 10.9
Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti vlhkosti	Prošlo	10.5, 10.10
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Výkon za požárních podmínek	Prošlo	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Zpoždění odezvy (čas reakce na požár)	Prošlo	8.2.3, 8.2.6
Provozní spolehlivost	Prošlo	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.6
	N/A	8.3.3, 8.3.4, 8.3.5
Odolnost provozního spolehlivosti a zpoždění odezvy, odolnost vůči teplotě	Prošlo	8.3.11
	N/A	8.3.9, 8.3.10
Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti vibracím	Prošlo	8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
	N/A	8.3.16
Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti vlhkosti	Prošlo	8.3.13, 8.3.14
	N/A	8.3.12
Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti korozi	N/A	8.3.15
Trvanlivost provozní spolehlivosti, elektrická stabilita	Prošlo	8.3.20

Výkon výše uvedeného výrobku vyhovuje souboru deklarovaných výkonů. Tento dokument o výkonu je vydán v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výlučnou odpovědnost výše uvedeného výrobce.

Podepsáno za a jménem výrobce:

Místo Kyjev, Ukrajina	Název Serhii Ivchun Funkce Advokát na základě PoA	Kontrola podpisu na přiloženém prohlášení o původu Datum 25. července 2025
---------------------------------	--	---



„AS MANUFACTURING“ LLC
S. Sklyarenka č. 5, Kyjev, 04073, Ukrajina
Zaregistrované na Ukrajine: 42593133

DEKLARÁCIA VÝKONU
Podľa Nariadenia o Stavebných Výrobkoch EÚ č. 305/2011
Č. 1922-CPR-2426
(vydanie 1)

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Model: name EN54 Fire Hub Jeweller, model FH.54.J-000-EU
Brand: AJAX
2. Predpokladané použitie: Fire detection and fire alarm systems. Control and indicating equipment. Power supply equipment. Alarm transmission and fault warning routing equipment. Components using radio links.
3. Výrobca: „AS MANUFACTURING“ LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Ukrajina
4. Systémy AVCP: Systém 1
5. Harmonizovaná norma: EN 54-2:1997,
EN 54-2:1997/AC:1999,
EN 54-2:1997/A1:2006,
EN 54-4:1997,
EN 54-4:1997/AC:1999,
EN 54-4:1997/A1:2002,
EN 54-4:1997/A2:2006,
EN 54-21:2006,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012.
Notified body: 1922 DEDAL, Attestation & Certification

6. Deklarovaný výkon:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia
EN 54-2:1997, EN 54-2:1997/AC:1999, EN 54-2:1997/A1:2006		
Parametre výkonu za podmienok požiaru	Prešlo	4, 5, 7
Odoslanie oneskorenia (času odozvy na požiar)	Prešlo	7.1, 7.7
	N/A	7.11, 7.12
Prevádzková spoľahlivosť	Prešlo	4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14
	N/A	10, 11
Trvanlivosť prevádzky, odolnosť voči teplotným zmenám	Prešlo	15.4
Odolnosť prevádzky, odolnosť voči vibráciám	Prešlo	15.6, 15.7, 15.15
Odolnosť prevádzky, elektrická stabilita	Prešlo	15.8, 15.13
Odolnosť prevádzky, odolnosť voči vlhkosti	Prešlo	15.5, 15.14

EN 54-4:1997, EN 54-4:1997/AC:1999, EN 54-4:1997/A1:2002, EN 54-4:1997/A2:2006		
Performance of power supply	Prešlo	4, 5, 6
Prevádzková spoľahlivosť	Prešlo	4, 5, 6, 7, 8
Trvanlivosť prevádzky, odolnosť voči teplotným zmenám	Prešlo	9.5
Odolnosť prevádzky, odolnosť voči vibráciám	Prešlo	9.7, 9.8, 9.15
Odolnosť prevádzky, elektrická stabilita	Prešlo	9.9
Odolnosť prevádzky, odolnosť voči vlhkosti	Prešlo	9.6, 9.14
EN 54-21:2006		
Performance of transmission	Prešlo	4, 5
Prevádzková spoľahlivosť	Prešlo	4, 5, 7, 8, 9
Trvanlivosť prevádzky, odolnosť voči teplotným zmenám	Prešlo	10.4
Odolnosť prevádzky, odolnosť voči vibráciám	Prešlo	10.6, 10.7, 10.11
Odolnosť prevádzky, elektrická stabilita	Prešlo	10.8, 10.9
Odolnosť prevádzky, odolnosť voči vlhkosti	Prešlo	10.5, 10.10
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Výkon za podmienok požiaru	Prešlo	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Odoslanie oneskorenia (času odozvy na požiar)	Prešlo	8.2.3, 8.2.6
Prevádzková spoľahlivosť	Prešlo	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.6
	N/A	8.3.3, 8.3.4, 8.3.5
Odolnosť prevádzky a oneskorenia odpovede, odolnosť voči teplotám	Prešlo	8.3.11
	N/A	8.3.9, 8.3.10
Odolnosť prevádzky, odolnosť voči vibráciám	Prešlo	8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
	N/A	8.3.16
Odolnosť prevádzky, odolnosť voči vlhkosti	Prešlo	8.3.13, 8.3.14
	N/A	8.3.12
Odolnosť prevádzky, odolnosť voči korózii	N/A	8.3.15
Odolnosť prevádzky, elektrická stabilita	Prešlo	8.3.20

Výkon výrobku uvedeného vyššie je v súlade s deklarovanou sadou výkonov. Toto vyhlásenie o výkone bolo vydané v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané za a menom výrobcu:

Miesto Kyiv, Ukrajina	Meno Serhii Ivchun Funkcia Attorney by virtue of the PoA	Skontrolujte podpis na priloženom vyhlásení o pôvode Dátum 25. júla 2025
---------------------------------	---	---



"AS MANUFACTURING" LLC
S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Ukraine
Registreret i Ukraine: 42593133

ERKLÆRING OM YDEEVNE
I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 om byggeprodukter
Nr. 1922-CPC-2426
(udgave 1)

1. Unik identifikationskode for produkttype: Model: navn EN54 Fire Hub Jeweller, model FH.54.J-000-EU
Mærke: AJAX
2. Tiltænkt brug/e: Branddetektions- og brandalarmsystemer. Kontrol- og indikeringsudstyr. Strømforsyningsudstyr. Alarmtransmission og fejlvarsling. Komponenter, der bruger radiolinks.
3. Producent: "AS MANUFACTURING" LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Ukraine
4. System(er) af AVCP: System 1.
5. Harmoniserede standarder: EN 54-2:1997,
EN 54-2:1997/AC:1999,
EN 54-2:1997/A1:2006,
EN 54-4:1997,
EN 54-4:1997/AC:1999,
EN 54-4:1997/A1:2002,
EN 54-4:1997/A2:2006,
EN 54-21:2006,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012.
Notified body: 1922 DEDAL, Attestation & Certification

6. Erklæret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydelse	Harmoniserede tekniske specifikationer
EN 54-2:1997, EN 54-2:1997/AC:1999, EN 54-2:1997/A1:2006		
Ydeevneparametre under brandforhold	Bestå	4, 5, 7
Reaktionstid (reaktionstid til brand)	Bestå	7.1, 7.7
	Ikke relevant	7.11, 7.12
Driftsreliabilitet	Bestå	4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14
	Ikke relevant	10, 11
Holdbarhed af driftsreliabilitet, temperaturmodstand	Bestå	15.4
Holdbarhed af driftsreliabilitet, vibrationsmodstand	Bestå	15.6, 15.7, 15.15
Holdbarhed af driftsreliabilitet, elektrisk stabilitet	Bestå	15.8, 15.13
Holdbarhed af driftsreliabilitet, fugtmodstand	Bestå	15.5, 15.14

EN 54-4:1997, EN 54-4:1997/AC:1999, EN 54-4:1997/A1:2002, EN 54-4:1997/A2:2006		
Ydelse af strømforsyning	Bestå	4, 5, 6
Driftsreliabilitet	Bestå	4, 5, 6, 7, 8
Holdbarhed af driftsreliabilitet, temperaturmodstand	Bestå	9.5
Holdbarhed af driftsreliabilitet, vibrationsmodstand	Bestå	9.7, 9.8, 9.15
Holdbarhed af driftsreliabilitet, elektrisk stabilitet	Bestå	9.9
Holdbarhed af driftsreliabilitet, fugtmodstand	Bestå	9.6, 9.14
EN 54-21:2006		
Ydelse af transmission	Bestå	4, 5
Driftsreliabilitet	Bestå	4, 5, 7, 8, 9
Holdbarhed af driftsreliabilitet, temperaturmodstand	Bestå	10.4
Holdbarhed af driftsreliabilitet, vibrationsmodstand	Bestå	10.6, 10.7, 10.11
Holdbarhed af driftsreliabilitet, elektrisk stabilitet	Bestå	10.8, 10.9
Holdbarhed af driftsreliabilitet, fugtmodstand	Bestå	10.5, 10.10
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Ydelse under brandforhold	Bestå	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Reaktionstid (reaktionstid til brand)	Bestå	8.2.3, 8.2.6
Driftsreliabilitet	Bestå	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.6
	Ikke relevant	8.3.3, 8.3.4, 8.3.5
Holdbarhed af driftsreliabilitet og reaktionstid, temperaturmodstand	Bestå	8.3.11
	Ikke relevant	8.3.9, 8.3.10
Holdbarhed af driftsreliabilitet, vibrationsmodstand	Bestå	8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
	Ikke relevant	8.3.16
Holdbarhed af driftsreliabilitet, fugtmodstand	Bestå	8.3.13, 8.3.14
	Ikke relevant	8.3.12
Holdbarhed af driftsreliabilitet, korrosionsmodstand	Ikke relevant	8.3.15
Holdbarhed af driftsreliabilitet, elektrisk stabilitet	Bestå	8.3.20

Ydelsen af det ovenfor identificerede produkt er i overensstemmelse med det deklarerede præstationssæt. Denne præstations-erklæring udstedes, i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011, under producentens eget ansvar, som er identificeret ovenfor.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Sted Kyiv, Ukraine	Navn Serhii Ivchun Funktion Advokat i henhold til PoA	Tjek underskrift på vedhæftet oprindelseserklæring Dato 25. juli 2025
------------------------------	--	--



„AS MANUFACTURING” OÜ
S. Sklyarenka tn 5, Kiiev, 04073, Ukraina
Registreeritud Ukrainas: 42593133

TOIMIVUSE DEKLARATSIOON
Vastavalt ehitusmaterjalide reguleerimisele EL nr 305/2011
Nr 1922-CPr-2426
(väljaanne 1)

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: Mudel: nimi EN54 Fire Hub Jeweller, mudel FH.54.J-000-EU
Bränd: AJAX
2. Eesmärk/ed: Tulekahju tuvastamise ja tulekahju häire süsteemid. Juhtimis- ja näiteseadmed. Toitesüsteemid. Häire edastamise ja tõrgehoiatuse seadmed. Komponendid, mis kasutavad raadiolinke.
3. Tootja: „AS MANUFACTURING” OÜ, S. Sklyarenka tn 5, Kiiev, 04073, Ukraina
4. AVCP süsteem(id): Süsteem 1.
5. Harmoniseeritud standard(id): EN 54-2:1997,
EN 54-2:1997/AC:1999,
EN 54-2:1997/A1:2006,
EN 54-4:1997,
EN 54-4:1997/AC:1999,
EN 54-4:1997/A1:2002,
EN 54-4:1997/A2:2006,
EN 54-21:2006,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012.
Notified body: 1922 DEDAL, Attestation & Certification

6. Deklareeritud toimivus:

Olulised omadused	Toimivus	Harmoniseeritud tehniline spetsifikatsioon
EN 54-2:1997, EN 54-2:1997/AC:1999, EN 54-2:1997/A1:2006		
Toimivuse parameetrid tulekahju tingimustes	Läbitud	4, 5, 7
Vastusviivitus (vastus aeg tulekahjule)	Läbitud	7.1, 7.7
	Ei kohal	7.11, 7.12
Töökindlus	Läbitud	4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14
	Ei kohal	10, 11
Töökindluse vastupidavus, temperatuuritaluvus	Läbitud	15.4
Töökindluse vastupidavus, vibratsioonitaluvus	Läbitud	15.6, 15.7, 15.15
Töökindluse vastupidavus, elektriline stabiilsus	Läbitud	15.8, 15.13
Töökindluse vastupidavus, niiskustaluvus	Läbitud	15.5, 15.14

EN 54-4:1997, EN 54-4:1997/AC:1999, EN 54-4:1997/A1:2002, EN 54-4:1997/A2:2006		
Toite toimimine	Läbitud	4, 5, 6
Töökindlus	Läbitud	4, 5, 6, 7, 8
Töökindluse vastupidavus, temperatuuritaluvus	Läbitud	9.5
Töökindluse vastupidavus, vibratsioonitaluvus	Läbitud	9.7, 9.8, 9.15
Töökindluse vastupidavus, elektriline stabiilsus	Läbitud	9.9
Töökindluse vastupidavus, niiskustaluvus	Läbitud	9.6, 9.14
EN 54-21:2006		
Müügi toimimine	Läbitud	4, 5
Töökindlus	Läbitud	4, 5, 7, 8, 9
Töökindluse vastupidavus, temperatuuritaluvus	Läbitud	10.4
Töökindluse vastupidavus, vibratsioonitaluvus	Läbitud	10.6, 10.7, 10.11
Töökindluse vastupidavus, elektriline stabiilsus	Läbitud	10.8, 10.9
Töökindluse vastupidavus, niiskustaluvus	Läbitud	10.5, 10.10
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Tulekahju tingimustes toimimine	Läbitud	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Vastusviivitus (vastus aeg tulekahjule)	Läbitud	8.2.3, 8.2.6
Töökindlus	Läbitud	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.6
	Ei kohal	8.3.3, 8.3.4, 8.3.5
Töökindluse ja vastusviivituse vastupidavus, temperatuuritaluvus	Läbitud	8.3.11
	Ei kohal	8.3.9, 8.3.10
Töökindluse vastupidavus, vibratsioonitaluvus	Läbitud	8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
	Ei kohal	8.3.16
Töökindluse vastupidavus, niiskustaluvus	Läbitud	8.3.13, 8.3.14
	Ei kohal	8.3.12
Töökindluse vastupidavus, korrosioonitaluvus	Ei kohal	8.3.15
Töökindluse vastupidavus, elektriline stabiilsus	Läbitud	8.3.20

Ülaltoodud toote toimimine vastab deklareeritud toimivuse kogumile. See toimivuse deklaratsioon on välja antud vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011, tootja ainuisikulise vastutuse all, kes on ülaltoodud.

Allkirjastatud tootja nimel:

Koht Kiiev, Ukraina	Nimi Serhii Ivchun Funktsioon Lihtne volituste alusel	Kontrolli allkirja lisatud päritolu deklaratsioonil Kuupäev 25. juuli 2025
-------------------------------	--	---



„AS MANUFACTURING” LLC
S. Sklyarenka g., 5, Kijevs, 04073, Ukraina
Registruota Ukrainoje: 42593133

Veiklos Deklaracija
Pagal statybinių produktų reglamentą ES Nr. 305/2011
Nr. 1922-CPr-2426
(išdavimas 1)

1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas: Modelis: pavadinimas EN54 Fire Hub Jeweller, modelis FH.54.J-000-EU
Prekės ženklas: AJAX
2. Numatyta naudojimo(-a) advokacija: Gaisro detekcijos ir gaisro signalizacijos sistemos. Kontrolės ir indikavimo įranga. Energijos tiekimo įranga. Signalizacijos perdavimo ir gedimų perspėjimo maršruto įranga. Komponentai naudojantys radijo ryšius.
3. Gamintojas: „AS MANUFACTURING” LLC, S. Sklyarenka g., 5, Kijevs, 04073, Ukraina
4. AVCP sistema (-os): Sistema 1.
5. Suderinti standartai: EN 54-2:1997,
EN 54-2:1997/AC:1999,
EN 54-2:1997/A1:2006,
EN 54-4:1997,
EN 54-4:1997/AC:1999,
EN 54-4:1997/A1:2002,
EN 54-4:1997/A2:2006,
EN 54-21:2006,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012.
Notified body: 1922 DEDAL, Attestation & Certification

6. Pareikšta veikla:

Esminiai bruožai	Veikimas	Suderinta techninė specifikacija
EN 54-2:1997, EN 54-2:1997/AC:1999, EN 54-2:1997/A1:2006		
Veikimo parametrai ugnies sąlygomis	Pervesti	4, 5, 7
Atsako vėlavimas (atsako laikas gaisrui)	Pervesti	7.1, 7.7
	N/A	7.11, 7.12
Eksploatacijos patikimumas	Pervesti	4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14
	N/A	10, 11
Patvarumas operatyvumo patikimumo, temperatūros atsparumas	Pervesti	15.4
Patikimumo trukmė, vibracijos atsparumas	Pervesti	15.6, 15.7, 15.15
Patikimumo trukmė, elektrinis stabilumas	Pervesti	15.8, 15.13
Patikimumo trukmė, drėgmės atsparumas	Pervesti	15.5, 15.14

EN 54-4:1997, EN 54-4:1997/AC:1999, EN 54-4:1997/A1:2002, EN 54-4:1997/A2:2006		
Galia tiekimo veikimas	Pervesti	4, 5, 6
Eksplotacijos patikimumas	Pervesti	4, 5, 6, 7, 8
Patvarumas operatyvumo patikimumo, temperatūros atsparumas	Pervesti	9.5
Patikimumo trukmė, vibracijos atsparumas	Pervesti	9.7, 9.8, 9.15
Patikimumo trukmė, elektrinis stabilumas	Pervesti	9.9
Patikimumo trukmė, drėgmės atsparumas	Pervesti	9.6, 9.14
EN 54-21:2006		
Perdavimo veikimas	Pervesti	4, 5
Eksplotacijos patikimumas	Pervesti	4, 5, 7, 8, 9
Patvarumas operatyvumo patikimumo, temperatūros atsparumas	Pervesti	10.4
Patikimumo trukmė, vibracijos atsparumas	Pervesti	10.6, 10.7, 10.11
Patikimumo trukmė, elektrinis stabilumas	Pervesti	10.8, 10.9
Patikimumo trukmė, drėgmės atsparumas	Pervesti	10.5, 10.10
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Veikimas ugniagesybos sąlygomis	Pervesti	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Atsako vėlavimas (atsako laikas gaisrui)	Pervesti	8.2.3, 8.2.6
Eksplotacijos patikimumas	Pervesti	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.6
	N/A	8.3.3, 8.3.4, 8.3.5
Patikimumo trukmė ir atsako vėlavimas, temperatūros atsparumas	Pervesti	8.3.11
	N/A	8.3.9, 8.3.10
Patikimumo trukmė, vibracijos atsparumas	Pervesti	8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
	N/A	8.3.16
Patikimumo trukmė, drėgmės atsparumas	Pervesti	8.3.13, 8.3.14
	N/A	8.3.12
Patikimumo trukmė, korozijos atsparumas	N/A	8.3.15
Patikimumo trukmė, elektrinis stabilumas	Pervesti	8.3.20

Aukščiau nurodytų produktų veikimas atitinka pareiktų veiksmų rinkinį. Ši pareiškimas apie veiksmus išduodamas pagal reglamentą (ES) Nr. 305/2011, pagal aukščiau nurodyto gamintojo vieninę atsakomybę.

Pasirašyta gamintojo vardu:

Vieta Kijevas, Ukraina	Pavadinimas Serhii Ivchun Funkcija Atstovas pagal įgaliojimą	Patikrinkite parašą ant pridėtos kilmės deklaracijos Data 2025 m. liepos 25 d.
----------------------------------	---	---



"AS MANUFACTURING" LLC
S. Sklyarenka Str., 5, Kyjiva, 04073, Ukraina
Reģistrēts Ukrainā: 42593133

VEIKTSPĒJAS DEKLARĀCIJA
Saskaņā ar Būvniecības produktu regulējumu ES Nr. 305/2011
Nr. 1922-CPR-2426
(izdošana 1)

1. Produkta veida unikālais identifikācijas kods: Modelis: nosaukums EN54 Fire Hub Jeweller, modelis FH.54.J-000-EU
Zīmols: AJAX
2. Paredzētā lietošana/s: Uguns atklāšana un uguns signalizācijas sistēmas. Kontroles un indikācijas aprīkojums. Enerģijas piegādes aprīkojums. Signalizācijas pārsūtīšanas un kļūdu brīdināšanas maršrutēšanas aprīkojums. Komponenti, kas izmanto radio saites.
3. Ražotājs: "AS MANUFACTURING" LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kyjiva, 04073, Ukraina
4. AVCP sistēma(s): Sistēma 1.
5. Harmonizētā standarta/s: EN 54-2:1997,
EN 54-2:1997/AC:1999,
EN 54-2:1997/A1:2006,
EN 54-4:1997,
EN 54-4:1997/AC:1999,
EN 54-4:1997/A1:2002,
EN 54-4:1997/A2:2006,
EN 54-21:2006,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012.
Notified body: 1922 DEDAL, Attestation & Certification

6. Deklarētā veiktspēja:

Būtiskās īpašības	Veiktspēja	Harmonizētā tehniskā specifikācija
EN 54-2:1997, EN 54-2:1997/AC:1999, EN 54-2:1997/A1:2006		
Veiktspējas parametri uguns nosacījumos	Nokārtota	4, 5, 7
Atbildes kavējums (atbildes laiks uz uguni)	Nokārtota	7.1, 7.7
	N/A	7.11, 7.12
Darba uzticamība	Nokārtota	4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14
	N/A	10, 11
Izturība darba uzticamībā, temperatūras izturība	Nokārtota	15.4
Uzticamības izturība, vibrācijas izturība	Nokārtota	15.6, 15.7, 15.15
Uzticamības izturība, elektriskā stabilitāte	Nokārtota	15.8, 15.13
Uzticamības izturība, mitruma izturība	Nokārtota	15.5, 15.14

EN 54-4:1997, EN 54-4:1997/AC:1999, EN 54-4:1997/A1:2002, EN 54-4:1997/A2:2006		
Enerģijas piegādes veiktspēja	Nokārtota	4, 5, 6
Darba uzticamība	Nokārtota	4, 5, 6, 7, 8
Izturība darba uzticamībā, temperatūras izturība	Nokārtota	9.5
Uzticamības izturība, vibrācijas izturība	Nokārtota	9.7, 9.8, 9.15
Uzticamības izturība, elektriskā stabilitāte	Nokārtota	9.9
Uzticamības izturība, mitruma izturība	Nokārtota	9.6, 9.14
EN 54-21:2006		
Pārraides veiktspēja	Nokārtota	4, 5
Darba uzticamība	Nokārtota	4, 5, 7, 8, 9
Izturība darba uzticamībā, temperatūras izturība	Nokārtota	10.4
Uzticamības izturība, vibrācijas izturība	Nokārtota	10.6, 10.7, 10.11
Uzticamības izturība, elektriskā stabilitāte	Nokārtota	10.8, 10.9
Uzticamības izturība, mitruma izturība	Nokārtota	10.5, 10.10
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Veiktspēja uguns nosacījumos	Nokārtota	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Atbildes kavējums (atbildes laiks uz uguni)	Nokārtota	8.2.3, 8.2.6
Darba uzticamība	Nokārtota	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.6
	N/A	8.3.3, 8.3.4, 8.3.5
Uzticamības un atbildējoša kavējuma izturība, temperatūras izturība	Nokārtota	8.3.11
	N/A	8.3.9, 8.3.10
Uzticamības izturība, vibrācijas izturība	Nokārtota	8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
	N/A	8.3.16
Uzticamības izturība, mitruma izturība	Nokārtota	8.3.13, 8.3.14
	N/A	8.3.12
Uzticamības izturība, korozijas izturība	N/A	8.3.15
Uzticamības izturība, elektriskā stabilitāte	Nokārtota	8.3.20

Augstāk minētā produkta veiktspēja ir atbilstīga norādītajām veiktspējām. Šī veiktspējas deklarācija tiek izdota, saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, ražotāja, kas norādīts augstāk, vienīgā atbildībā.

Parakstījis ražotāja vārdā:

Vieta Kijiva, Ukraina	Nosaukums Serhijs Ivčuns Amats Advokāts saskaņā ar pilnvaru	Pārbaudiet parakstu pievienotajā izcelsmes deklarācijā Datums 2025. gada 25. jūlijs
---------------------------------	--	--



"AS MANUFACTURING" LLC
ул. С. Склярьнка 5, Киев, 04073, Украина
Регистрирано в Украина: 42593133

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ
Според Регламента за строителни продукти на ЕС № 305/2011
№ 1922-СФР-2426
(издание 1)

- | | |
|---|---|
| 1. Уникален идентификационен код на типа продукт: | Модел: име EN54 Fire Hub Jeweller, модел FH.54.J-000-EU
Бранд: AJAX |
| 2. Предназначение: | Системи за откриване на пожар и пожара. Контролно и индикационно оборудване. Оборудване за хранване. Оборудване за предаване на аларми и оповестяване на аварийни ситуации. Компоненти, използващи радио връзки. |
| 3. Производител: | "AS MANUFACTURING" LLC, ул. С. Склярьнка 5, Киев, 04073, Украина |
| 4. Система(и) на AVCP: | Система 1. |
| 5. Хармонизирани стандарт(и): | EN 54-2:1997,
EN 54-2:1997/AC:1999,
EN 54-2:1997/A1:2006,
EN 54-4:1997,
EN 54-4:1997/AC:1999,
EN 54-4:1997/A1:2002,
EN 54-4:1997/A2:2006,
EN 54-21:2006,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012.
Notified body: 1922 DEDAL, Attestation & Certification |

6. Обявено представяне:

Основни характеристики	Представяне	Хармонизирана техническа спецификация
EN 54-2:1997, EN 54-2:1997/AC:1999, EN 54-2:1997/A1:2006		
Параметри на представянето при пожарни условия	Преминато	4, 5, 7
Закъснение на отговор (време на отговор на пожара)	Преминато	7.1, 7.7
	N/A	7.11, 7.12
Оперативна надеждност	Преминато	4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14
	N/A	10, 11
Устойчивост на оперативна надеждност, устойчивост на температура	Преминато	15.4
Устойчивост на оперативна надеждност, устойчивост на вибрации	Преминато	15.6, 15.7, 15.15
Устойчивост на оперативна надеждност, електрическа стабилност	Преминато	15.8, 15.13
Устойчивост на оперативна надеждност, устойчивост на влажност	Преминато	15.5, 15.14

EN 54-4:1997, EN 54-4:1997/AC:1999, EN 54-4:1997/A1:2002, EN 54-4:1997/A2:2006		
Представяне на хранването	Преминато	4, 5, 6
Оперативна надеждност	Преминато	4, 5, 6, 7, 8
Устойчивост на оперативна надеждност, устойчивост на температура	Преминато	9.5
Устойчивост на оперативна надеждност, устойчивост на вибрации	Преминато	9.7, 9.8, 9.15
Устойчивост на оперативна надеждност, електрическа стабилност	Преминато	9.9
Устойчивост на оперативна надеждност, устойчивост на влажност	Преминато	9.6, 9.14
EN 54-21:2006		
Представяне на предаване	Преминато	4, 5
Оперативна надеждност	Преминато	4, 5, 7, 8, 9
Устойчивост на оперативна надеждност, устойчивост на температура	Преминато	10.4
Устойчивост на оперативна надеждност, устойчивост на вибрации	Преминато	10.6, 10.7, 10.11
Устойчивост на оперативна надеждност, електрическа стабилност	Преминато	10.8, 10.9
Устойчивост на оперативна надеждност, устойчивост на влажност	Преминато	10.5, 10.10
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Представяне при огнени условия	Преминато	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Закъснение на отговор (време на отговор на пожара)	Преминато	8.2.3, 8.2.6
Оперативна надеждност	Преминато	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.6
	N/A	8.3.3, 8.3.4, 8.3.5
Устойчивост на оперативна надеждност и закъснение на отговора, устойчивост на температура	Преминато	8.3.11
	N/A	8.3.9, 8.3.10
Устойчивост на оперативна надеждност, устойчивост на вибрации	Преминато	8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
	N/A	8.3.16
Устойчивост на оперативна надеждност, устойчивост на влажност	Преминато	8.3.13, 8.3.14
	N/A	8.3.12
Устойчивост на оперативна надеждност, устойчивост на корозия	N/A	8.3.15
Устойчивост на оперативна надеждност, електрическа стабилност	Преминато	8.3.20

Представянето на продукта, идентифицирано по-горе, е в съответствие с декларираните постижения. Тази декларация за постижения е издадена в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, под единствената отговорност на производителя, идентифициран по-горе.

Подписано за и от името на производителя от:

Място Киев, Украйна	Име Серий Ивчун Функция Адвокат по силата на пълномощно	Проверете подписа на приложената декларация за произход Дата 25 юли 2025
-------------------------------	--	--



„AS MANUFACTURING” LLC
S. Sklyarenka Str., 5, Kijev, 04073, Ukrajina
Registrirano u Ukrajini: 42593133

IZJAVA O PERFORMANSAMA
Prema Uredbi o građevinskim proizvodima EU br. 305/2011
Br. 1922-CPR-2426
(izdanje 1)

1. Jedinstveni identifikacijski kod tipa proizvoda: Model: ime EN54 Fire Hub Jeweller, model FH.54.J-000-EU
Marka: AJAX
2. Namjena: Sustavi za otkrivanje požara i sustavi protupožarnog alarma. Kontrolna i indikatorska oprema. Oprema za napajanje. Oprema za prijenos alarma i upozorenje o kvaru. Komponente koristeći radio veze.
3. Proizvođač: „AS MANUFACTURING” LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kijev, 04073, Ukrajina
4. Sustavi AVCP: Sustav 1.
5. Usklađeni standardi: EN 54-2:1997,
EN 54-2:1997/AC:1999,
EN 54-2:1997/A1:2006,
EN 54-4:1997,
EN 54-4:1997/AC:1999,
EN 54-4:1997/A1:2002,
EN 54-4:1997/A2:2006,
EN 54-21:2006,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012.
Notified body: 1922 DEDAL, Attestation & Certification

6. Deklarirane performanse:

Bitne karakteristike	Performanse	Usklađena tehnička specifikacija
EN 54-2:1997, EN 54-2:1997/AC:1999, EN 54-2:1997/A1:2006		
Parametri performansi pod uvjetima požara	Prošao	4, 5, 7
Kašnjenje odgovora (vrijeme odgovora na požar)	Prošao	7.1, 7.7
	N/A	7.11, 7.12
Operativna pouzdanost	Prošao	4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14
	N/A	10, 11
Trajnost operativne pouzdanosti, otpornost na temperaturu	Prošao	15.4
Trajnost operativne pouzdanosti, otpornosti na vibracije	Prošao	15.6, 15.7, 15.15
Trajnost operativne pouzdanosti, električne stabilnosti	Prošao	15.8, 15.13
Trajnost operativne pouzdanosti, otpornosti na vlagu	Prošao	15.5, 15.14

EN 54-4:1997, EN 54-4:1997/AC:1999, EN 54-4:1997/A1:2002, EN 54-4:1997/A2:2006		
Performanse napajanja	Prošao	4, 5, 6
Operativna pouzdanost	Prošao	4, 5, 6, 7, 8
Trajnost operativne pouzdanosti, otpornost na temperaturu	Prošao	9.5
Trajnost operativne pouzdanosti, otpornosti na vibracije	Prošao	9.7, 9.8, 9.15
Trajnost operativne pouzdanosti, električne stabilnosti	Prošao	9.9
Trajnost operativne pouzdanosti, otpornosti na vlagu	Prošao	9.6, 9.14
EN 54-21:2006		
Performanse prijenosa	Prošao	4, 5
Operativna pouzdanost	Prošao	4, 5, 7, 8, 9
Trajnost operativne pouzdanosti, otpornost na temperaturu	Prošao	10.4
Trajnost operativne pouzdanosti, otpornosti na vibracije	Prošao	10.6, 10.7, 10.11
Trajnost operativne pouzdanosti, električne stabilnosti	Prošao	10.8, 10.9
Trajnost operativne pouzdanosti, otpornosti na vlagu	Prošao	10.5, 10.10
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Performanse pod uvjetima požara	Prošao	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Kašnjenje odgovora (vrijeme odgovora na požar)	Prošao	8.2.3, 8.2.6
Operativna pouzdanost	Prošao	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.6
	N/A	8.3.3, 8.3.4, 8.3.5
Trajnost operativne pouzdanosti i kašnjenje odgovora, otpor na temperaturu	Prošao	8.3.11
	N/A	8.3.9, 8.3.10
Trajnost operativne pouzdanosti, otpornosti na vibracije	Prošao	8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
	N/A	8.3.16
Trajnost operativne pouzdanosti, otpornosti na vlagu	Prošao	8.3.13, 8.3.14
	N/A	8.3.12
Trajnost operativne pouzdanosti, otpornosti na koroziju	N/A	8.3.15
Trajnost operativne pouzdanosti, električne stabilnosti	Prošao	8.3.20

Performanse proizvoda identificiranog iznad su u skladu s skupom deklariranih performansi. Ova izjava o performansama izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog iznad.

Potpisano u ime proizvođača od:

Mjesto Kijev, Ukrajina	Ime Serhii Ivchun Funkcija Zastupnik po osnovi punomoći	Provjeri potpis na priloženoj izjavi o porijeklu Datum 25. srpnja 2025.
----------------------------------	--	--



"AS MANUFACTURING" LLC
S. Sklyarenka Str., 5, Kiöva, 04073, Ukraina
Rekisteröity Ukrainassa: 42593133

SUORITUSKYKYVAKUUTUS
Rakennustuotteiden asetus EU N:o 305/2011
Nro 1922-CPR-2426
(issue 1)

1. Tuotetyypin ainutkertainen tunnistuskoodi: Malli: nimi EN54 Fire Hub Jeweller, malli FH.54.J-000-EU
Brändi: AJAX
2. Tarkoitus: Palohavaintojärjestelmät ja palohälytysjärjestelmät.
Ohjaus- ja ilmoituslaitteet. Tehon syöttölaitteet.
Hälytyksien siirto ja vikailmoitusreittilaitteet.
Komponentit, jotka käyttävät radioyhteyksiä.
3. Valmistaja: "AS MANUFACTURING" LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kiöva,
04073, Ukraina
4. AVCP-järjestelmä(t): Järjestelmä 1.
5. Harmonisoitu standardi(t): EN 54-2:1997,
EN 54-2:1997/AC:1999,
EN 54-2:1997/A1:2006,
EN 54-4:1997,
EN 54-4:1997/AC:1999,
EN 54-4:1997/A1:2002,
EN 54-4:1997/A2:2006,
EN 54-21:2006,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012.
Notified body: 1922 DEDAL, Attestation & Certification

6. Ilmoitettu suorituskyky:

Olennaiset ominaisuudet	Suorituskyky	Harmonisoidut tekniset eritelmät
EN 54-2:1997, EN 54-2:1997/AC:1999, EN 54-2:1997/A1:2006		
Suorituskyky parametreja tulipalon olosuhteissa	Läpäisty	4, 5, 7
Vasteviive (vastausaika tulipalolle)	Läpäisty	7.1, 7.7
	Ei käytettävissä	7.11, 7.12
Toiminnallinen luotettavuus	Läpäisty	4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14
	Ei käytettävissä	10, 11
Toiminnallisen luotettavuuden kestävyys, lämpötilankestävyys	Läpäisty	15.4
Toiminnallisen luotettavuuden kestävyys, tärinän kestävyys	Läpäisty	15.6, 15.7, 15.15
Toiminnallisen luotettavuuden kestävyys, sähkölaitteiden vakaus	Läpäisty	15.8, 15.13
Toiminnallisen luotettavuuden kestävyys, kosteudenkestävyys	Läpäisty	15.5, 15.14

EN 54-4:1997, EN 54-4:1997/AC:1999, EN 54-4:1997/A1:2002, EN 54-4:1997/A2:2006		
Tehon syötön suorituskky	Läpäisty	4, 5, 6
Toiminnallinen luotettavuus	Läpäisty	4, 5, 6, 7, 8
Toiminnallisen luotettavuuden kestävyys, lämpötilankestävyys	Läpäisty	9.5
Toiminnallisen luotettavuuden kestävyys, tärinän kestävyys	Läpäisty	9.7, 9.8, 9.15
Toiminnallisen luotettavuuden kestävyys, sähkölaitteiden vakaus	Läpäisty	9.9
Toiminnallisen luotettavuuden kestävyys, kosteudenkestävyys	Läpäisty	9.6, 9.14
EN 54-21:2006		
Siirron suorituskky	Läpäisty	4, 5
Toiminnallinen luotettavuus	Läpäisty	4, 5, 7, 8, 9
Toiminnallisen luotettavuuden kestävyys, lämpötilankestävyys	Läpäisty	10.4
Toiminnallisen luotettavuuden kestävyys, tärinän kestävyys	Läpäisty	10.6, 10.7, 10.11
Toiminnallisen luotettavuuden kestävyys, sähkölaitteiden vakaus	Läpäisty	10.8, 10.9
Toiminnallisen luotettavuuden kestävyys, kosteudenkestävyys	Läpäisty	10.5, 10.10
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Suorituskky tulipalon olosuhteissa	Läpäisty	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Vasteviive (vastausaika tulipalolle)	Läpäisty	8.2.3, 8.2.6
Toiminnallinen luotettavuus	Läpäisty	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.6
	Ei käytettävissä	8.3.3, 8.3.4, 8.3.5
Toiminnallisen luotettavuuden ja vasteviiveen kestävyys, lämpötilankestävyys	Läpäisty	8.3.11
	Ei käytettävissä	8.3.9, 8.3.10
Toiminnallisen luotettavuuden kestävyys, tärinän kestävyys	Läpäisty	8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
	Ei käytettävissä	8.3.16
Toiminnallisen luotettavuuden kestävyys, kosteudenkestävyys	Läpäisty	8.3.13, 8.3.14
	Ei käytettävissä	8.3.12
Toiminnallisen luotettavuuden kestävyys, korroosionkestävyys	Ei käytettävissä	8.3.15
Toiminnallisen luotettavuuden kestävyys, sähkölaitteiden vakaus	Läpäisty	8.3.20

Yllä mainitun tuotteen suorituskky on vaatimustenmukainen ilmoitettujen suorituskkyjen kanssa. Tämä suorituskkyvakuutus myönnetään Euroopan unionin asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti, valmistajan ainoassa vastuussa.

Allekirjoitettu valmistajan puolesta:

Paikka Kiova, Ukraina	Nimi Serhii Ivchun Toiminto Asianajaja valtakirjan perusteella	Tarkista allekirjoitus liitteenä olevasta alkuperäselvityksestä Päivämäärä 25. heinäkuuta 2025
---------------------------------	---	---



"AS MANUFACTURING" LLC
S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Ukraina
Registrerat i Ukraina: 42593133

PRESTANDEDEKLARATION
Enligt förordning om byggprodukter EU nr 305/2011
Nr 1922-CPR-2426
(utgåva 1)

1. Unik identifieringskod för produkttyp: Modell: namn EN54 Brand Hub Jeweller, modell FH.54.J-000-EU
Märke: AJAX
2. Avsedd användning/ar: Branddetektering och brandlarmssystem. Kontroll- och indikationsutrustning. Strömförsörjningsutrustning. Larmöverföring och felvarningsrutingsutrustning. Komponenten som använder radio länkar.
3. Tillverkare: "AS MANUFACTURING" LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Ukraina
4. System/er av AVCP: System 1.
5. Harmoniserad standard/er: EN 54-2:1997,
EN 54-2:1997/AC:1999,
EN 54-2:1997/A1:2006,
EN 54-4:1997,
EN 54-4:1997/AC:1999,
EN 54-4:1997/A1:2002,
EN 54-4:1997/A2:2006,
EN 54-21:2006,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012.
Notified body: 1922 DEDAL, Attestation & Certification

6. Deklarerad prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
EN 54-2:1997, EN 54-2:1997/AC:1999, EN 54-2:1997/A1:2006		
Prestandaparametrar under brandförhållanden	Godkänd	4, 5, 7
Responstid (svarstid till brand)	Godkänd	7.1, 7.7
	N/A	7.11, 7.12
Operationell tillförlitlighet	Godkänd	4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14
	N/A	10, 11
Hållbarhet av operationell tillförlitlighet, temperaturmotstånd	Godkänd	15.4
Hållbarhet av operationell tillförlitlighet, vibrationsmotstånd	Godkänd	15.6, 15.7, 15.15
Hållbarhet av operationell tillförlitlighet, elektrisk stabilitet	Godkänd	15.8, 15.13
Hållbarhet av operationell tillförlitlighet, fuktmotstånd	Godkänd	15.5, 15.14

EN 54-4:1997, EN 54-4:1997/AC:1999, EN 54-4:1997/A1:2002, EN 54-4:1997/A2:2006		
Prestanda av strömförsörjning	Godkänd	4, 5, 6
Operationell tillförlitlighet	Godkänd	4, 5, 6, 7, 8
Hållbarhet av operationell tillförlitlighet, temperaturmotstånd	Godkänd	9.5
Hållbarhet av operationell tillförlitlighet, vibrationsmotstånd	Godkänd	9.7, 9.8, 9.15
Hållbarhet av operationell tillförlitlighet, elektrisk stabilitet	Godkänd	9.9
Hållbarhet av operationell tillförlitlighet, fuktmotstånd	Godkänd	9.6, 9.14
EN 54-21:2006		
Prestanda av överföring	Godkänd	4, 5
Operationell tillförlitlighet	Godkänd	4, 5, 7, 8, 9
Hållbarhet av operationell tillförlitlighet, temperaturmotstånd	Godkänd	10.4
Hållbarhet av operationell tillförlitlighet, vibrationsmotstånd	Godkänd	10.6, 10.7, 10.11
Hållbarhet av operationell tillförlitlighet, elektrisk stabilitet	Godkänd	10.8, 10.9
Hållbarhet av operationell tillförlitlighet, fuktmotstånd	Godkänd	10.5, 10.10
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Prestanda under brandförhållanden	Godkänd	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Responstid (svarstid till brand)	Godkänd	8.2.3, 8.2.6
Operationell tillförlitlighet	Godkänd	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.6
	N/A	8.3.3, 8.3.4, 8.3.5
Hållbarhet av operationell tillförlitlighet och responstid, temperaturmotstånd	Godkänd	8.3.11
	N/A	8.3.9, 8.3.10
Hållbarhet av operationell tillförlitlighet, vibrationsmotstånd	Godkänd	8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
	N/A	8.3.16
Hållbarhet av operationell tillförlitlighet, fuktmotstånd	Godkänd	8.3.13, 8.3.14
	N/A	8.3.12
Hållbarhet av operationell tillförlitlighet, korrosionsmotstånd	N/A	8.3.15
Hållbarhet av operationell tillförlitlighet, elektrisk stabilitet	Godkänd	8.3.20

Produkten som identifieras ovan uppfyller kraven på deklarerad prestanda. Denna prestanda deklaration utfärdas i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, under det ensamansvar som tillverkaren identifierat ovan.

Undertecknat för och på uppdrag av tillverkaren av:

Plats Kyiv, Ukraina	Namn Serhii Ivchun Funktion Ombud enligt PoA	Kontrollera signatur på bifogad ursprungserkännande Datum 25 juli 2025
-------------------------------	---	---



«AS MANUFACTURING» LLC
Οδός Σ. Σκλιαρένκα, 5, Κίεβο, 04073, Ουκρανία
Καταχωρημένη στην Ουκρανία: 42593133

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό για τα Κατασκευαστικά Προϊόντα ΕΕ αριθ. 305/2011
No 1922-CPR-2426
(έκδοση 1)

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου προϊόντος: Μοντέλο: ονομασία EN54 Fire Hub Jeweller, μοντέλο FH.54.J-000-EU
Μάρκα: AJAX
2. Προβλεπόμενη χρήση/είς: Συστήματα ανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς. Εξοπλισμός ελέγχου και σήμανσης. Εξοπλισμός τροφοδοσίας. Εξοπλισμός μετάδοσης συναγερμού και τροποποίησης σφάλματος. Συστατικά που χρησιμοποιούν ραδιοσύνδεση.
3. Κατασκευαστής: «AS MANUFACTURING» LLC, Οδός Σ. Σκλιαρένκα, 5, Κίεβο, 04073, Ουκρανία
4. Σύστημα/α AVCP: Σύστημα 1.
5. Εναρμονισμένο/α πρότυπο/α: EN 54-2:1997,
EN 54-2:1997/AC:1999,
EN 54-2:1997/A1:2006,
EN 54-4:1997,
EN 54-4:1997/AC:1999,
EN 54-4:1997/A1:2002,
EN 54-4:1997/A2:2006,
EN 54-21:2006,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012.
Notified body: 1922 DEDAL, Attestation & Certification

6. Δηλωμένη απόδοση:

Βασικά χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
EN 54-2:1997, EN 54-2:1997/AC:1999, EN 54-2:1997/A1:2006		
Παράμετροι απόδοσης υπό φωτιά	Περάστε	4, 5, 7
Χρόνος απόκρισης (χρόνος αντίδρασης στην πυρκαγιά)	Περάστε	7.1, 7.7
	Μη διαθέσιμο	7.11, 7.12
Λειτουργική αξιοπιστία	Περάστε	4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14
	Μη διαθέσιμο	10, 11
Αντοχή της λειτουργικής αξιοπιστίας, ανθεκτικότητα στη θερμοκρασία	Περάστε	15.4
Αντοχή της λειτουργικής αξιοπιστίας, ανθεκτικότητα στις δονήσεις	Περάστε	15.6, 15.7, 15.15
Αντοχή της λειτουργικής αξιοπιστίας, σταθερότητα ρεύματος	Περάστε	15.8, 15.13
Αντοχή της λειτουργικής αξιοπιστίας, ανθεκτικότητα στην υγρασία	Περάστε	15.5, 15.14

EN 54-4:1997, EN 54-4:1997/AC:1999, EN 54-4:1997/A1:2002, EN 54-4:1997/A2:2006		
Απόδοση της τροφοδοσίας	Περάστε	4, 5, 6
Λειτουργική αξιοπιστία	Περάστε	4, 5, 6, 7, 8
Αντοχή της λειτουργικής αξιοπιστίας, ανθεκτικότητα στη θερμοκρασία	Περάστε	9.5
Αντοχή της λειτουργικής αξιοπιστίας, ανθεκτικότητα στις δονήσεις	Περάστε	9.7, 9.8, 9.15
Αντοχή της λειτουργικής αξιοπιστίας, σταθερότητα ρεύματος	Περάστε	9.9
Αντοχή της λειτουργικής αξιοπιστίας, ανθεκτικότητα στην υγρασία	Περάστε	9.6, 9.14
EN 54-21:2006		
Απόδοση της μετάδοσης	Περάστε	4, 5
Λειτουργική αξιοπιστία	Περάστε	4, 5, 7, 8, 9
Αντοχή της λειτουργικής αξιοπιστίας, ανθεκτικότητα στη θερμοκρασία	Περάστε	10.4
Αντοχή της λειτουργικής αξιοπιστίας, ανθεκτικότητα στις δονήσεις	Περάστε	10.6, 10.7, 10.11
Αντοχή της λειτουργικής αξιοπιστίας, σταθερότητα ρεύματος	Περάστε	10.8, 10.9
Αντοχή της λειτουργικής αξιοπιστίας, ανθεκτικότητα στην υγρασία	Περάστε	10.5, 10.10
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Απόδοση υπό συνθήκες φωτιάς	Περάστε	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Χρόνος απόκρισης (χρόνος αντίδρασης στην πυρκαγιά)	Περάστε	8.2.3, 8.2.6
Λειτουργική αξιοπιστία	Περάστε	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.6
	Μη διαθέσιμο	8.3.3, 8.3.4, 8.3.5
Αντοχή της λειτουργικής αξιοπιστίας και του χρόνου απόκρισης, ανθεκτικότητα στη θερμοκρασία	Περάστε	8.3.11
	Μη διαθέσιμο	8.3.9, 8.3.10
Αντοχή της λειτουργικής αξιοπιστίας, ανθεκτικότητα στις δονήσεις	Περάστε	8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
	Μη διαθέσιμο	8.3.16
Αντοχή της λειτουργικής αξιοπιστίας, ανθεκτικότητα στην υγρασία	Περάστε	8.3.13, 8.3.14
	Μη διαθέσιμο	8.3.12
Αντοχή της λειτουργικής αξιοπιστίας, ανθεκτικότητα στη διάβρωση	Μη διαθέσιμο	8.3.15
Αντοχή της λειτουργικής αξιοπιστίας, σταθερότητα ρεύματος	Περάστε	8.3.20

Η απόδοση του προϊόντος που αναγνωρίστηκε παραπάνω συμμορφώνεται με τη σειρά δηλωμένων επιδόσεων. Αυτή η δήλωση απόδοσης εκδίδεται, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που αναγνωρίζεται παραπάνω.

Υπογράφεται για λογαριασμό του κατασκευαστή από:

Τόπος Κίεβο, Ουκρανία	Όνομα Σερχίϊ Ίβτσουν Λειτουργία Πληρεξούσιος βάσει της Πληρεξουσιότητας	Ελέγξτε την υπογραφή στη συνημμένη δήλωση προέλευσης Ημερομηνία 25 Ιουλίου 2025
---------------------------------	--	--



„AS MANUFACTURING” LLC
Str. S. Sklyarenka, 5, Kyiv, 04073, Ucraina
Înregistrat în Ucraina: 42593133

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
Conform Reglementării Produselor de Construcție UE nr. 305/2011
Nr. 1922-CPR-2426
(emisiunea 1)

1. Cod unic de identificare a tipului de produs: Model: nume EN54 Fire Hub Jeweller, model FH.54.J-000-EU
Marcă: AJAX
2. Utilizare/uzuri intenționate: Sisteme de detectare a incendiilor și alarmare în caz de incendiu. Echipamente de control și indicare.
Echipamente de alimentare. Echipamente de transmisie a alarmelor și rutarea semnalelor de avertizare.
Componente care utilizează prin radio.
3. Producător: „AS MANUFACTURING” LLC, Str. S. Sklyarenka, 5, Kyiv, 04073, Ucraina
4. Sistem(e) de AVCP: Sistem 1.
5. Standard(e) armonizată(e): EN 54-2:1997,
EN 54-2:1997/AC:1999,
EN 54-2:1997/A1:2006,
EN 54-4:1997,
EN 54-4:1997/AC:1999,
EN 54-4:1997/A1:2002,
EN 54-4:1997/A2:2006,
EN 54-21:2006,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012.
Notified body: 1922 DEDAL, Attestation & Certification

6. Performanță declarată:

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
EN 54-2:1997, EN 54-2:1997/AC:1999, EN 54-2:1997/A1:2006		
Parametrii de performanță în condiții de incendiu	Aprobată	4, 5, 7
Întârziere de răspuns (timp de răspuns la incendiu)	Aprobată	7.1, 7.7
	N/A	7.11, 7.12
Fiabilitate operațională	Aprobată	4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14
	N/A	10, 11
Durabilitatea fiabilității operaționale, rezistența la temperatură	Aprobată	15.4
Durabilitatea fiabilității operaționale, rezistența la vibrații	Aprobată	15.6, 15.7, 15.15
Durabilitatea fiabilității operaționale, stabilitate electrică	Aprobată	15.8, 15.13
Durabilitatea fiabilității operaționale, rezistența la umiditate	Aprobată	15.5, 15.14

EN 54-4:1997, EN 54-4:1997/AC:1999, EN 54-4:1997/A1:2002, EN 54-4:1997/A2:2006		
Performanța alimentării	Aprobată	4, 5, 6
Fiabilitate operațională	Aprobată	4, 5, 6, 7, 8
Durabilitatea fiabilității operaționale, rezistența la temperatură	Aprobată	9.5
Durabilitatea fiabilității operaționale, rezistența la vibrații	Aprobată	9.7, 9.8, 9.15
Durabilitatea fiabilității operaționale, stabilitate electrică	Aprobată	9.9
Durabilitatea fiabilității operaționale, rezistența la umiditate	Aprobată	9.6, 9.14
EN 54-21:2006		
Performanța transmisiei	Aprobată	4, 5
Fiabilitate operațională	Aprobată	4, 5, 7, 8, 9
Durabilitatea fiabilității operaționale, rezistența la temperatură	Aprobată	10.4
Durabilitatea fiabilității operaționale, rezistența la vibrații	Aprobată	10.6, 10.7, 10.11
Durabilitatea fiabilității operaționale, stabilitate electrică	Aprobată	10.8, 10.9
Durabilitatea fiabilității operaționale, rezistența la umiditate	Aprobată	10.5, 10.10
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Performanță în condiții de incendiu	Aprobată	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Întârziere de răspuns (timp de răspuns la incendiu)	Aprobată	8.2.3, 8.2.6
Fiabilitate operațională	Aprobată	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.6
	N/A	8.3.3, 8.3.4, 8.3.5
Durabilitatea fiabilității operaționale și a întârzierii de răspuns, rezistența la temperatură	Aprobată	8.3.11
	N/A	8.3.9, 8.3.10
Durabilitatea fiabilității operaționale, rezistența la vibrații	Aprobată	8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
	N/A	8.3.16
Durabilitatea fiabilității operaționale, rezistența la umiditate	Aprobată	8.3.13, 8.3.14
	N/A	8.3.12
Durabilitatea fiabilității operaționale, rezistența la coroziune	N/A	8.3.15
Durabilitatea fiabilității operaționale, stabilitate electrică	Aprobată	8.3.20

Performanța produsului identificat mai sus este conformă cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub întreaga responsabilitate a producătorului identificat mai sus.

Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Locație Kyiv, Ucraina	Nume și prenume Serhii Ivchun Funcție Avocat în virtutea POA	Verificați semnătura pe declarația de origine anexată Data 25 iulie 2025
---------------------------------	---	---



"AS MANUFACTURING" LLC
S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Ukrajina
Registrirano v Ukrajini: 42593133

IZJAVA O UČINKU
V skladu z Uredbo o gradbenih proizvodih EU št. 305/2011
Št. 1922-CPR-2426
(izdaja 1)

1. Unikatna identifikacijska koda vrste izdelka: Model: ime EN54 Fire Hub Jeweller, model FH.54.J-000-EU
Blagovna znamka: AJAX
2. Predvidena uporaba/e: Sistemi za zaznavanje požara in požarne alarme.
Nadzorna in signalizacijska oprema. Napajalne naprave.
Prenos alarmov in naprave za obveščanje o napakah.
Komponente, ki uporabljajo radijske povezave.
3. Proizvajalec: "AS MANUFACTURING" LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Ukrajina
4. Sistem(i) AVCP: Sistem 1.
5. Usklajeni standardi: EN 54-2:1997,
EN 54-2:1997/AC:1999,
EN 54-2:1997/A1:2006,
EN 54-4:1997,
EN 54-4:1997/AC:1999,
EN 54-4:1997/A1:2002,
EN 54-4:1997/A2:2006,
EN 54-21:2006,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012.
Notified body: 1922 DEDAL, Attestation & Certification

6. Razglašeni učinek:

Temeljne značilnosti	Učinkovitost	Usklajena tehnična specifikacija
EN 54-2:1997, EN 54-2:1997/AC:1999, EN 54-2:1997/A1:2006		
Parametri učinkovitosti v požarnih razmerah	Opravljeno	4, 5, 7
Zakasnitev odziva (čas odziva na požar)	Opravljeno	7.1, 7.7
	N/A	7.11, 7.12
Operativna zanesljivost	Opravljeno	4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14
	N/A	10, 11
Trajnost operativne zanesljivosti, odpornost na temperature	Opravljeno	15.4
Trajnost operativne zanesljivosti, odpornost na vibracije	Opravljeno	15.6, 15.7, 15.15
Trajnost operativne zanesljivosti, električna stabilnost	Opravljeno	15.8, 15.13
Trajnost operativne zanesljivosti, odpornost na vlago	Opravljeno	15.5, 15.14

EN 54-4:1997, EN 54-4:1997/AC:1999, EN 54-4:1997/A1:2002, EN 54-4:1997/A2:2006		
Učinkovitost napajanja	Opravljeno	4, 5, 6
Operativna zanesljivost	Opravljeno	4, 5, 6, 7, 8
Trajnost operativne zanesljivosti, odpornost na temperature	Opravljeno	9.5
Trajnost operativne zanesljivosti, odpornost na vibracije	Opravljeno	9.7, 9.8, 9.15
Trajnost operativne zanesljivosti, električna stabilnost	Opravljeno	9.9
Trajnost operativne zanesljivosti, odpornost na vlago	Opravljeno	9.6, 9.14
EN 54-21:2006		
Učinkovitost prenosa	Opravljeno	4, 5
Operativna zanesljivost	Opravljeno	4, 5, 7, 8, 9
Trajnost operativne zanesljivosti, odpornost na temperature	Opravljeno	10.4
Trajnost operativne zanesljivosti, odpornost na vibracije	Opravljeno	10.6, 10.7, 10.11
Trajnost operativne zanesljivosti, električna stabilnost	Opravljeno	10.8, 10.9
Trajnost operativne zanesljivosti, odpornost na vlago	Opravljeno	10.5, 10.10
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Učinkovitost v požarnih razmerah	Opravljeno	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Zakasnitev odziva (čas odziva na požar)	Opravljeno	8.2.3, 8.2.6
Operativna zanesljivost	Opravljeno	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.6
	N/A	8.3.3, 8.3.4, 8.3.5
Trajnost operativne zanesljivosti in zakasnitev odziva, odpornost na temperature	Opravljeno	8.3.11
	N/A	8.3.9, 8.3.10
Trajnost operativne zanesljivosti, odpornost na vibracije	Opravljeno	8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
	N/A	8.3.16
Trajnost operativne zanesljivosti, odpornost na vlago	Opravljeno	8.3.13, 8.3.14
	N/A	8.3.12
Trajnost operativne zanesljivosti, odpornost proti koroziji	N/A	8.3.15
Trajnost operativne zanesljivosti, električna stabilnost	Opravljeno	8.3.20

Učinkovitost zgoraj identificiranega proizvoda je v skladu s sklopom razglašanih učinkov. Ta izjava o učinku je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011, pod lastno odgovornostjo zgoraj identificiranega proizvajalca.

Podpisano za in v imenu proizvajalca:

Kraj Kyiv, Ukrajina	Ime Serhii Ivchun Funkcija Odvetnik na podlagi pooblastila	Preverite podpis na priloženi izjavi o poreklu Datum 25. julij 2025
-------------------------------	---	--



"AS MANUFACTURING" LLC
S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Ukraina
Beregszámítva Ukrajnában: 42593133

TELJESÍTÉSI NYILATKOZAT
A Építőanyagok Rendelet alapján EU No 305/2011
No 1922-CPR-2426
(issue 1)

1. A terméktípus egyedi azonosítószáma: Modell: név EN54 Fire Hub Jeweller, modell
FH.54.J-000-EU
Márka: AJAX
2. Tervezett felhasználás: Tűzfelismerő és tűzjelző rendszerek. Vezérlő és jelző
berendezések. Tápellátó berendezések. Riasztás
átvitele és hibajelzés. Részletek rádióhullámok
alkalmazásával.
3. Gyártó: "AS MANUFACTURING" LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv,
04073, Ukraina
4. AVCP rendszer: 1. rendszer.
5. Harmonizált szabványok: EN 54-2:1997,
EN 54-2:1997/AC:1999,
EN 54-2:1997/A1:2006,
EN 54-4:1997,
EN 54-4:1997/AC:1999,
EN 54-4:1997/A1:2002,
EN 54-4:1997/A2:2006,
EN 54-21:2006,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012.
Notified body: 1922 DEDAL, Attestation & Certification

6. Nyilatkozott teljesítmény:

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
EN 54-2:1997, EN 54-2:1997/AC:1999, EN 54-2:1997/A1:2006		
Teljesítmény paraméterek tűz esetén	Átad	4, 5, 7
Válasz késleltetés (válaszidő tűz esetén)	Átad	7.1, 7.7
	N/A	7.11, 7.12
Működési megbízhatóság	Átad	4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14
	N/A	10, 11
Működési megbízhatóság tartóssága, hőmérséklet-ellenállás	Átad	15.4
Működési megbízhatóság tartóssága, rezgésállóság	Átad	15.6, 15.7, 15.15
Működési megbízhatóság tartóssága, elektromos stabilitás	Átad	15.8, 15.13
Működési megbízhatóság tartóssága, páratartalom-ellenállás	Átad	15.5, 15.14

EN 54-4:1997, EN 54-4:1997/AC:1999, EN 54-4:1997/A1:2002, EN 54-4:1997/A2:2006

Tápellátás teljesítménye	Átad	4, 5, 6
Működési megbízhatóság	Átad	4, 5, 6, 7, 8
Működési megbízhatóság tartóssága, hőmérséklet-ellenállás	Átad	9.5
Működési megbízhatóság tartóssága, rezgésállóság	Átad	9.7, 9.8, 9.15
Működési megbízhatóság tartóssága, elektromos stabilitás	Átad	9.9
Működési megbízhatóság tartóssága, páratartalom-ellenállás	Átad	9.6, 9.14

EN 54-21:2006

Közvetítési teljesítmény	Átad	4, 5
Működési megbízhatóság	Átad	4, 5, 7, 8, 9
Működési megbízhatóság tartóssága, hőmérséklet-ellenállás	Átad	10.4
Működési megbízhatóság tartóssága, rezgésállóság	Átad	10.6, 10.7, 10.11
Működési megbízhatóság tartóssága, elektromos stabilitás	Átad	10.8, 10.9
Működési megbízhatóság tartóssága, páratartalom-ellenállás	Átad	10.5, 10.10

EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012

Teljesítmény tűz esetén	Átad	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Válasz késleltetés (válaszidő tűz esetén)	Átad	8.2.3, 8.2.6
Működési megbízhatóság	Átad	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.6
	N/A	8.3.3, 8.3.4, 8.3.5
Működési megbízhatóság és válasz késleltetés tartóssága, hőmérséklet-ellenállás	Átad	8.3.11
	N/A	8.3.9, 8.3.10
Működési megbízhatóság tartóssága, rezgésállóság	Átad	8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
	N/A	8.3.16
Működési megbízhatóság tartóssága, páratartalom-ellenállás	Átad	8.3.13, 8.3.14
	N/A	8.3.12
Működési megbízhatóság tartóssága, korrózióállóság	N/A	8.3.15
Működési megbízhatóság tartóssága, elektromos stabilitás	Átad	8.3.20

A fenti azonosított termék teljesítménye összhangban áll a megadott teljesítményekkel. Ezt a teljesítménynyilatkozatot a 305/2011/EK rendelet alapján, a fenti gyártó kizárólagos felelőssége alatt adjuk ki.

Aláírva a gyártó nevében:

Hely Kijev, Ukrajna	Név Serhii Ivchun Funkció Ügyvéd a PoA alapján	Ellenőrizze az aláírást a mellékelt származásnyilatkozaton Dátum 2025. július 25.
-------------------------------	---	--



"AS MANUFACTURING" LLC
S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Ukraina
Registrert i Ukraina: 42593133

ERKLÆRING OM YTELSE
I henhold til forskrift om byggevarer EU nr. 305/2011
Nei. 1922-CPR-2426
(utgave 1)

1. Unik identifikasjonskode for produkttype: Modell: navn EN54 Fire Hub Jeweller, modell FH.54.J-000-EU
Merke: AJAX
2. Tiltenkt bruk: Brannoppdaging og brannalarmssystemer. Kontroll- og indikasjonsteknologi. Strømforsyningsutstyr. Alarmoverføring og feilmeldingsutstyr. Komponenter som bruker radiolinker.
3. Produsent: "AS MANUFACTURING" LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Ukraina
4. System for AVCP: System 1.
5. Harmoniserte standarder: EN 54-2:1997,
EN 54-2:1997/AC:1999,
EN 54-2:1997/A1:2006,
EN 54-4:1997,
EN 54-4:1997/AC:1999,
EN 54-4:1997/A1:2002,
EN 54-4:1997/A2:2006,
EN 54-21:2006,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012.
Notified body: 1922 DEDAL, Attestation & Certification

6. Erklært ytelse:

Viktige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
EN 54-2:1997, EN 54-2:1997/AC:1999, EN 54-2:1997/A1:2006		
Ytelsesparametere under brannforhold	Bestått	4, 5, 7
Tid for respons (respons tid til brann)	Bestått	7.1, 7.7
	Ikke tilgjengelig	7.11, 7.12
Driftssikkerhet	Bestått	4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14
	Ikke tilgjengelig	10, 11
Holdbarhet av driftssikkerhet, temperaturmotstand	Bestått	15.4
Holdbarhet av driftssikkerhet, vibrasjonsmotstand	Bestått	15.6, 15.7, 15.15
Holdbarhet av driftssikkerhet, elektrisk stabilitet	Bestått	15.8, 15.13
Holdbarhet av driftssikkerhet, fuktmotstand	Bestått	15.5, 15.14

EN 54-4:1997, EN 54-4:1997/AC:1999, EN 54-4:1997/A1:2002, EN 54-4:1997/A2:2006		
Ytelse av strømforsyning	Bestått	4, 5, 6
Driftssikkerhet	Bestått	4, 5, 6, 7, 8
Holdbarhet av driftssikkerhet, temperaturmotstand	Bestått	9.5
Holdbarhet av driftssikkerhet, vibrasjonsmotstand	Bestått	9.7, 9.8, 9.15
Holdbarhet av driftssikkerhet, elektrisk stabilitet	Bestått	9.9
Holdbarhet av driftssikkerhet, fuktmotstand	Bestått	9.6, 9.14
EN 54-21:2006		
Ytelse av overføring	Bestått	4, 5
Driftssikkerhet	Bestått	4, 5, 7, 8, 9
Holdbarhet av driftssikkerhet, temperaturmotstand	Bestått	10.4
Holdbarhet av driftssikkerhet, vibrasjonsmotstand	Bestått	10.6, 10.7, 10.11
Holdbarhet av driftssikkerhet, elektrisk stabilitet	Bestått	10.8, 10.9
Holdbarhet av driftssikkerhet, fuktmotstand	Bestått	10.5, 10.10
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Ytelse under brannforhold	Bestått	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Tid for respons (respons tid til brann)	Bestått	8.2.3, 8.2.6
Driftssikkerhet	Bestått	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.6
	Ikke tilgjengelig	8.3.3, 8.3.4, 8.3.5
Holdbarhet av driftssikkerhet og responstid, temperaturmotstand	Bestått	8.3.11
	Ikke tilgjengelig	8.3.9, 8.3.10
Holdbarhet av driftssikkerhet, vibrasjonsmotstand	Bestått	8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
	Ikke tilgjengelig	8.3.16
Holdbarhet av driftssikkerhet, fuktmotstand	Bestått	8.3.13, 8.3.14
	Ikke tilgjengelig	8.3.12
Holdbarhet av driftssikkerhet, korrosjonsmotstand	Ikke tilgjengelig	8.3.15
Holdbarhet av driftssikkerhet, elektrisk stabilitet	Bestått	8.3.20

Ytelsen til produktet identifisert ovenfor er i samsvar med settet av erklært ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011, under ensidig ansvar av produsenten identifisert ovenfor.

Signert for og på vegne av produsenten av:

Sted Kyiv, Ukraina	Navn Serhii Ivchun Funksjon Attorney i henhold til PoA	Sjekk signatur på vedlagt opprinnelseserklæring Dato 25. juli 2025
------------------------------	---	---



"AS MANUFACTURING" LLC
S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Úkraína
Skráð í Úkraínu: 42593133

YFIRLÝSING um FRAMMISTEUN
Samkvæmt reglugerð um byggingavörur ESB nr. 305/2011
Nr. 1922-CPR-2426
(útgáfa 1)

1. Einstakt auðkennisnúmer vöruhegundar: Módel: nafn EN54 Fire Hub Jeweller, módel FH.54.J-000-EU
Vöruerki: AJAX
2. Áætluð notkun: Eldgreiningar- og eldvarnarkerfi. Stjórn- og viðvörunartæki. Aflhagnandi búnaður. Eldvarnari og viðvörunartæki við bilanir. Þættir sem nota útvarps tengingu.
3. Framleiðandi: "AS MANUFACTURING" LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Úkraína
4. Kerfi AVCP: Kerfi 1.
5. Samræmdu staðlar: EN 54-2:1997,
EN 54-2:1997/AC:1999,
EN 54-2:1997/A1:2006,
EN 54-4:1997,
EN 54-4:1997/AC:1999,
EN 54-4:1997/A1:2002,
EN 54-4:1997/A2:2006,
EN 54-21:2006,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012.
Notified body: 1922 DEDAL, Attestation & Certification

6. Lýst frammistaða:

Mikilvægir eiginleikar	Frammistaða	Samræmd tæknispeccs
EN 54-2:1997, EN 54-2:1997/AC:1999, EN 54-2:1997/A1:2006		
Frammistöðupættir við eldskilyrði	Staðist	4, 5, 7
Svara seinkun (svar við eldi)	Staðist	7.1, 7.7
	Ekki til staðar	7.11, 7.12
Starfsemi áreiðanleiki	Staðist	4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14
	Ekki til staðar	10, 11
Þol áreiðanleika starfa, hitastigspól	Staðist	15.4
Þol áreiðanleika starfa, þol við titring	Staðist	15.6, 15.7, 15.15
Þol áreiðanleika starfa, rafstöðuhæfni	Staðist	15.8, 15.13
Þol áreiðanleika starfa, rakastyrkur	Staðist	15.5, 15.14

EN 54-4:1997, EN 54-4:1997/AC:1999, EN 54-4:1997/A1:2002, EN 54-4:1997/A2:2006

Frammistaða aflsköpunar	Staðist	4, 5, 6
Starfsemi áreiðanleiki	Staðist	4, 5, 6, 7, 8
Þol áreiðanleika starfa, hitastigspól	Staðist	9.5
Þol áreiðanleika starfa, þol við titring	Staðist	9.7, 9.8, 9.15
Þol áreiðanleika starfa, rafstöðuhæfni	Staðist	9.9
Þol áreiðanleika starfa, rakastyrkur	Staðist	9.6, 9.14

EN 54-21:2006

Frammistaða útsendingar	Staðist	4, 5
Starfsemi áreiðanleiki	Staðist	4, 5, 7, 8, 9
Þol áreiðanleika starfa, hitastigspól	Staðist	10.4
Þol áreiðanleika starfa, þol við titring	Staðist	10.6, 10.7, 10.11
Þol áreiðanleika starfa, rafstöðuhæfni	Staðist	10.8, 10.9
Þol áreiðanleika starfa, rakastyrkur	Staðist	10.5, 10.10

EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012

Frammistaða við eldskilyrði	Staðist	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Svara seinkun (svar við eldi)	Staðist	8.2.3, 8.2.6
Starfsemi áreiðanleiki	Staðist	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.6
	Ekki til staðar	8.3.3, 8.3.4, 8.3.5
Þol áreiðanleika starfa og svörun seinkun, hitastigspól	Staðist	8.3.11
	Ekki til staðar	8.3.9, 8.3.10
Þol áreiðanleika starfa, þol við titring	Staðist	8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
	Ekki til staðar	8.3.16
Þol áreiðanleika starfa, rakastyrkur	Staðist	8.3.13, 8.3.14
	Ekki til staðar	8.3.12
Þol áreiðanleika starfa, tæringuþol	Ekki til staðar	8.3.15
Þol áreiðanleika starfa, rafstöðuhæfni	Staðist	8.3.20

Frammistaða vörunnar sem greind er að ofan er í samræmi við sett af lýstri frammistöðu. Þessi yfirlýsing um frammistöðu er gefin út, í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 305/2011, undir einni ábyrgð framleiðanda sem greindur er að ofan.

Undirritað fyrir og fyrir hönd framleiðandans af:

Staður Kyiv, Úkraína	Nafn Serhii Ivchun Fungtion Fulltrúi samkvæmt PoA	Athuga undirskrift á viðhengd upprunayfirlýsingu Dagsetning 25. júlí 2025
--------------------------------	--	--