

		ТОВ «АС МАНЮФЕКЧУРІНГ» 04073, м . Київ, вул. Скляренко, 5 Зареєстровано в Україні: 42593133
---	---	--

ДЕКЛАРАЦІЯ показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації **№ DCS.CPR.056.0040-25 (версія 1).**
2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції **Прилад приймально-контрольний пожежний, торгової марки AJAX, моделі FH.54.J-000-EU (EN54 Fire Hub Jeweller).**
3. Використання за призначенням **Пожежна безпека.**
4. Найменування (для юридичної особи)/власне ім'я та прізвище (для фізичної особи), комерційне найменування чи торговельна марка (за наявності) виробника та його контактні дані:
 - 1) найменування (для юридичної особи)/власне ім'я та прізвище (для фізичної особи), зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника **ТОВ «АДЖАКС СИСТЕМС МАНЮФЕКЧУРІНГ», 04073, м . Київ, вул. Скляренко, 5, код ЄДРПОУ 42593133;**
 - 2) контактні дані виробника (поштова адреса, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти та веб-сайту (за наявності) **Certification@ajax.systems, +380667559537, www.ajax.systems.**
5. Найменування (для юридичної особи)/власне ім'я та прізвище (для фізичної особи) та контактні дані (поштова адреса, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти та веб-сайту (за наявності) уповноваженого представника (у разі потреби) **—**
6. Система (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції **Система 1.**

II. Регламентні технічні специфікації

1. Якщо будівельна продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”:
 - 1) позначення, назва, дата прийняття національного стандарту для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку” **ДСТУ EN 54-2:2003 зі зміною № 1:2012 та поправкою №1:2019 «Системи пожежної сигналізації. Частина 2. Прилади приймально-контрольні пожежні (EN 54-2:1997/AC:1999/A1:2006, IDT)», ДСТУ EN 54-4:2003 зі зміною №2:2012, ДСТУ EN 54-4:2019 зі зміною №1:2019 та поправкою №1:2019 «Системи пожежної сигналізації. Частина 4. Устаткування електроживлення (EN 54-4:1997/AC:1999/A1:2002/A2:2006, IDT)», ДСТУ EN 54-21:2009 «Системи пожежної сигналізації, Частина 21. Пристрої передавання пожежної тривоги та попередження про несправність (EN 54-21:2006, IDT)», ДСТУ EN 54-25:2010 з**

поправкою №1:2019 «Системи пожежної сигналізації та оповіщення. Частина 25. Компоненти системи, які використовують радіозв'язок (EN 54-25:2008/AC:2012, IDT)»;

2) інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби):

найменування призначеного органу (органів) з оцінки відповідності **ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ДСНС УКРАЇНИ;**

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ **14319662;**

ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності **UA.TR.056.**

2. Якщо стосовно будівельної продукції видано висновок про технічну прийнятність:

1) позначення, назва, дата прийняття та набрання чинності європейським або національним документом з визначення прийнятності **==;**

2) інформація щодо висновку про технічну прийнятність:

позначення і дата видачі висновку про технічну прийнятність **==;**

найменування органу з визначення технічної прийнятності **==;**

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ **==;**

3) інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби):

найменування призначеного органу (органів) з оцінки відповідності **==;**

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ **==;**

ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності **==.**

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов'язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
--	--	---

ДСТУ EN 54-2:2003 зі зміною № 1:2012 та поправкою №1:2019

Загальні вимоги	4	Відповідає
Основні вимоги щодо індикації	5	Відповідає
Режим спокою	6	Відповідає
Режим пожежної тривоги	7	Відповідає
Режим попередження про несправність (див. також додаток F)	8	Відповідає
Режим вимкнення	9	Відповідає
Режим тестування (необов'язкова функція з вимогами)	10	Не застосовується до даної продукції
Стандартизований інтерфейс входів/виходів (необов'язкова функція з вимогами - див. також додаток G)	11	Не застосовується до даної продукції
Вимоги щодо конструкції	12	Відповідає

Додаткові конструктивні вимоги щодо програмно-керованих пожежних приймально контрольних приладів	13	Відповідає
Маркування	14	Відповідає
Холод (за умов функціонування)	15.4	Відповідає
Вологе тепло, постійний режим (за умов функціонування)	15.5	Відповідає
Удар (за умов функціонування)	15.6	Відповідає
Вібрація, синусоїдна (за умов функціонування)	15.7	Відповідає
Електромагнітна сумісність (ЕМС) (за умов функціонування)	15.8	Відповідає
Зміни напруги електроживлення (за умов функціонування)	15.13	Відповідає
Вологе тепло, постійний режим (тривале впливання)	15.14	Відповідає
Вібрація, синусоїдна (тривале впливання)	15.15	Відповідає

ДСТУ EN 54-4:2003 зі зміною №2:2012, ДСТУ EN 54-4:2019 зі зміною №1:2019 та поправкою №1:2019

Загальні вимоги	4	Відповідає
Функції	5	Відповідає
Матеріали, конструкції і виготовлення	6	Відповідає
Документація	7	Відповідає
Маркування	8	Відповідає
Холод (за умов функціонування)	9.5	Відповідає
Вологе тепло, постійний режим (за умов функціонування)	9.6	Відповідає
Удар (за умов функціонування)	9.7	Відповідає
Вібрація, синусоїдна (за умов функціонування)	9.8	Відповідає
Електромагнітна сумісність (ЕМС) (за умов функціонування)	9.9	Відповідає
Вологе тепло, постійний режим (тривале впливання)	9.14	Відповідає
Вібрація, синусоїдна (тривале впливання)	9.15	Відповідає

ДСТУ EN 54-21:2009 (тип 1, 2)

Основні положення	4	Відповідає
Вимоги щодо функціонування	5	Відповідає
Вимоги щодо конструкції	7	Відповідає
Маркування	8	Відповідає
Електроживлення	9	Відповідає
Холод (за умов функціонування)	10.4	Відповідає
Вологе тепло, постійний режим (за умов функціонування)	10.5	Відповідає
Удар (за умов функціонування)	10.6	Відповідає
Вібрація синусоїдна (за умов функціонування)	10.7	Відповідає
Електромагнітна сумісність (ЕМС) (за умов функціонування)	10.8	Відповідає
Зміни напруги електроживлення (за умов функціонування)	10.9	Відповідає
Вологе тепло, постійний режим (тривале впливання)	10.10	Відповідає
Вібрація синусоїдна (тривале впливання)	10.11	Відповідає

ДСТУ EN 54-25:2010 з поправкою №1:2019

Основні положення	4.1	Відповідає
Захищеність від загасання сигналу, обумовленого місцем розташування	4.2.1	Відповідає
Збереження сигналу тривоги	4.2.2	Відповідає
Ідентифікація компонента системи, який використовує радіозв'язок	4.2.3	Відповідає
Параметри приймача	4.2.4	Відповідає
Стійкість до завад	4.2.5	Відповідає
Втрата зв'язку	4.2.6	Відповідає
Антенa	4.2.7	Відповідає
Загальні положення	5.2	Відповідає
Устаткування електроживлення	5.3	Відповідає
Випробовування на впливання довкілля	5.4	Відповідає
Документація	6	Відповідає
Маркування	7	Відповідає
Випробовування на захищеність від згасання сигналу, обумовленого місцем розташування	8.2.2	Відповідає
Випробовування на збереження сигналу тривоги	8.2.3	Відповідає
Випробовування з ідентифікації компонентів системи, які використовують радіозв'язок	8.2.4	Відповідає
Перевіряння параметрів приймача	8.2.5	Відповідає
Випробовування на взаємні завади між системами, виготовленими одним виробником	8.2.6	Відповідає
Випробовування сумісності з іншими користувачами смуги частот	8.2.7	Відповідає
Випробовування на виявлення втрати зв'язку в лінії	8.2.8	Відповідає
Випробовування антени	8.2.9	Відповідає
Загальні положення	8.3.1	Відповідає
Програма випробовувань компонентів системи	8.3.2	Відповідає
Перевіряння строку експлуатування автономного джерела (джерел) живлення	8.3.3	Не застосовується до даної продукції
Випробовування видавання сигналу попередження про недостатній рівень напруги електроживлення	8.3.4	Не застосовується до даної продукції
Випробовування на зміну полярності	8.3.5	Не застосовується до даної продукції
Випробовування на повторність	8.3.6	Відповідає
Випробовування на відтворність	8.3.7	Відповідає
Сухе тепло (за умов функціонування)	8.3.9	Не застосовується до даної продукції
Сухе тепло (тривале впливання)	8.3.10	Не застосовується до даної продукції
Холод (за умов функціонування)	8.3.11	Відповідає
Вологе тепло, циклічне (за умов функціонування)	8.3.12	Не застосовується до даної продукції
Вологе тепло, сталий стан (за умов функціонування)	8.3.13	Відповідає
Вологе тепло, сталий стан (тривале впливання)	8.3.14	Відповідає
Корозійне впливання діоксиду сірки (SO ₂) (тривале впливання)	8.3.15	Не застосовується до даної продукції
Поштовх (за умов функціонування)	8.3.16	Не застосовується до даної продукції
Удар (за умов функціонування)	8.3.17	Відповідає
Вібрація синусоїдна (за умов функціонування)	8.3.18	Відповідає
Вібрація синусоїдна (тривале впливання)	8.3.19	Відповідає

Електромагнітна сумісність (ЕМС), випробовування на захищеність (за умов функціонування)	8.3.20	Відповідає
--	--------	------------

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію, що використовувалася —.

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;

декларація складена згідно із Законом України “Про надання будівельної продукції на ринку”;

декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

ініціали (ініціал власного імені) та прізвище **С. В. Івчун;**

найменування посади (за наявності) **Представник на підставі довіреності від 01.11.2023;**

дата складення декларації **01 вересня 2025 р.**

М. П.

