

		ТОВ «АС МАНЮФЕКЧУРІНГ» 04073, м . Київ, вул. Скляренко, 5 Зареєстровано в Україні: 42593133
---	---	--

ДЕКЛАРАЦІЯ показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації **№ DCS.CPR.056.0041-25 (версія 1).**
2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції **Сповіщувач пожежний тепловий точковий, торгової марки AJAX, моделі FP.54HA.J-000-EU (EN54 FireProtect (Heat/Sounder) Jeweller).**
3. Використання за призначенням **Пожежна безпека.**
4. Найменування (для юридичної особи)/власне ім'я та прізвище (для фізичної особи), комерційне найменування чи торговельна марка (за наявності) виробника та його контактні дані:
 - 1) найменування (для юридичної особи)/власне ім'я та прізвище (для фізичної особи), зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника **ТОВ «АДЖАКС СИСТЕМС МАНЮФЕКЧУРІНГ», 04073, м . Київ, вул. Скляренко, 5, код ЄДРПОУ 42593133;**
 - 2) контактні дані виробника (поштова адреса, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти та веб-сайту (за наявності) **Certification@ajax.systems, +380667559537, www.ajax.systems.**
5. Найменування (для юридичної особи)/власне ім'я та прізвище (для фізичної особи) та контактні дані (поштова адреса, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти та веб-сайту (за наявності) уповноваженого представника (у разі потреби) **—**
6. Система (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції **Система 1.**

II. Регламентні технічні специфікації

1. Якщо будівельна продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”:
 - 1) позначення, назва, дата прийняття національного стандарту для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку” **ДСТУ EN 54-3:2003 зі зміною № 2 «Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові (EN 54-3:2001/A2:2006, IDT)», ДСТУ EN 54-5:2019 «Системи пожежної сигналізації. Частина 5. Сповіщувачі пожежні теплові точкові» (EN 54-5:2017 + A1:2018, IDT), ДСТУ EN 54-25:2010 з поправкою №1:2019 «Системи пожежної сигналізації та оповіщення. Частина 25. Компоненти системи, які використовують радіозв'язок (EN 54-25:2008/AC:2012, IDT)»;**

2) інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби):

найменування призначеного органу (органів) з оцінки відповідності
ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ДСНС УКРАЇНИ:

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ **14319662**;

ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності **UA.TR.056**.

2. Якщо стосовно будівельної продукції видано висновок про технічну прийнятність:

1) позначення, назва, дата прийняття та набрання чинності європейським або національним документом з визначення прийнятності ;

2) інформація щодо висновку про технічну прийнятність:

позначення і дата видачі висновку про технічну прийнятність ;

найменування органу з визначення технічної прийнятності ;

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ ;

3) інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби):

найменування призначеного органу (органів) з оцінки відповідності ;

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ ;

ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності .

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов'язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
ДСТУ EN 54-3:2003 зі зміною № 2		
Рівень звуку	4.2	Відповідає
Частота та акустичні діаграми спрямованості	4.3	Відповідає
Довговічність	4.4	Відповідає
Конструкція	4.5	Відповідає
Маркування та дані	4.6	Відповідає
Відтворює	5.2	Відповідає
Експлуатаційні характеристики	5.3	Відповідає
Довговічність	5.4	Відповідає
Сухе тепло (стійкість)	5.5	Відповідає
Сухе тепло (тривкість)	5.6	Не застосовується до даної продукції
Холод (стійкість)	5.7	Відповідає
Вологе тепло, циклічне (стійкість)	5.8	Відповідає
Вологе тепло, постійний режим (тривкість)	5.9	Відповідає
Вологе тепло, циклічне (тривкість)	5.10	Не застосовується до даної продукції
Корозійне впливання діоксиду сірки (SO ₂) (тривкість)	5.11	Відповідає
Поштовх (стійкість)	5.12	Відповідає
Удар (стійкість)	5.13	Відповідає
Синусоїдна вібрація (стійкість)	5.14	Відповідає
Синусоїдна вібрація (тривкість)	5.15	Відповідає

Електромагнітна сумісність (ЕМС), захищеність (стійкість)		
Електростатичний розряд	5.16.2.1 a)	Відповідає
Випромінювані електромагнітні поля	5.16.2.1 b)	Відповідає
Кондуктивні завади, викликані електромагнітними полями	5.16.2.1 c)	Не застосовується до даної продукції
Пачки короточасних перехідних імпульсів	5.16.2.1 d)	Не застосовується до даної продукції
Повільні кидки напруги великої енергії	5.16.2.1 e)	Не застосовується до даної продукції
Захист оболонки	5.17	Відповідає
Послідовність транслявання сигналу привертання уваги та повідомлення	C.3.1	Не застосовується до даної продукції
Синхронізація (необов'язкова функція з вимогами)	C.3.2	Не застосовується до даної продукції
Загальні випробування	C.4	Не застосовується до даної продукції
Характеристики трансляваного повідомлення	C.5.1	Не застосовується до даної продукції
Часові параметри послідовності «сигнал привертання уваги/тиша/повідомлення»	C.5.2	Не застосовується до даної продукції
Випробовування синхронізації повідомлення (необов'язкова функція з вимогами)	C.5.3	Не застосовується до даної продукції

ДСТУ EN 54-5:2019

Розміщування термочутливих елементів	4.2.1	Відповідає
Індивідуальна індикація тривоги	4.2.2	Відповідає
Підімкнення допоміжних пристроїв	4.2.3	Не застосовується до даної продукції
Контролювання знімних сповіщувачів	4.2.4	Відповідає
Настройки виробника	4.2.5	Відповідає
Настроювання характеристик спрацьовування на місці експлуатування	4.2.6	Відповідає
Додаткові вимоги щодо програмно-керованих сповіщувачів	4.2.7	Відповідає
Залежність від напрямку	4.3.1	Відповідає
Статична температура спрацьовування	4.3.2	Відповідає
Часи спрацьовування від нормальної температури використання	4.3.3	Відповідає
Часи спрацьовування від 25 °C	4.3.4	Відповідає
Часи спрацьовування від високої температури довкілля	4.3.5	Відповідає
Відтворює	4.3.6	Відповідає
Випробування сповіщувачів з індексом S	4.4.1	Відповідає
Випробування сповіщувачів з індексом R	4.4.2	Відповідає
Зміна параметрів електроживлення	4.5.1	Відповідає
Холод (стійкість)	4.6.1.1	Відповідає
Сухе тепло (тривкість)	4.6.1.2	Відповідає
Вологе тепло, циклічне (стійкість)	4.6.2.1	Відповідає
Вологе тепло, постійний режим (тривкість)	4.6.2.2	Відповідає
Корозійне впливання діоксиду сірки (SO ₂) (тривкість)	4.6.3	Відповідає
Поштовх (стійкість)	4.6.4.1	Відповідає
Удар (стійкість)	4.6.4.2	Відповідає
Вібрація синусоїдна (стійкість)	4.6.4.3	Відповідає
Вібрація, синусоїдна (тривкість)	4.6.4.4	Відповідає

Електромагнітна сумісність (ЕМС), випробування на захищеність (стійкість)		
Електростатичний розряд	4.6.5 (5.6.5.1.2.1 a)	Відповідає
Випромінювані електромагнітні поля	4.6.5 (5.6.5.1.2.1 b)	Відповідає
Кондуктивні завади, викликані електромагнітними полями	4.6.5 (5.6.5.1.2.1 c)	Не застосовується до даної продукції
Пачки короточасних перехідних імпульсів	4.6.5 (5.6.5.1.2.1 d)	Не застосовується до даної продукції
Повільні кидки напруги великої енергії	4.6.5 (5.6.5.1.2.1 e)	Не застосовується до даної продукції

ДСТУ EN 54-25:2010 з поправкою №1:2019

Основні положення	4.1	Відповідає
Захищеність від загасання сигналу, обумовленого місцем розташування	4.2.1	Відповідає
Збереження сигналу тривоги	4.2.2	Відповідає
Ідентифікація компонента системи, який використовує радіозв'язок	4.2.3	Відповідає
Параметри приймача	4.2.4	Відповідає
Стойкість до завад	4.2.5	Відповідає
Втрата зв'язку	4.2.6	Відповідає
Антенa	4.2.7	Відповідає
Загальні положення	5.2	Відповідає
Устаткування електроживлення	5.3	Відповідає
Випробовування на впливання довкілля	5.4	Відповідає
Документація	6	Відповідає
Маркування	7	Відповідає
Випробовування на захищеність від згасання сигналу, обумовленого місцем розташування	8.2.2	Відповідає
Випробовування на збереження сигналу тривоги	8.2.3	Відповідає
Випробовування з ідентифікації компонентів системи, які використовують радіозв'язок	8.2.4	Відповідає
Перевіряння параметрів приймача	8.2.5	Відповідає
Випробовування на взаємні завади між системами, виготовленими одним виробником	8.2.6	Відповідає
Випробовування сумісності з іншими користувачами смуги частот	8.2.7	Відповідає
Випробовування на виявлення втрати зв'язку в лінії	8.2.8	Відповідає
Випробовування антени	8.2.9	Відповідає
Загальні положення	8.3.1	Відповідає
Програма випробовувань компонентів системи	8.3.2	Відповідає
Перевіряння строку експлуатування автономного джерела (джерел) живлення	8.3.3	Відповідає
Випробовування видавання сигналу попередження про недостатній рівень напруги електроживлення	8.3.4	Відповідає
Випробовування на зміну полярності	8.3.5	Не застосовується до даної продукції
Випробовування на повторність	8.3.6	Відповідає
Випробовування на відтворність	8.3.7	Відповідає
Сухе тепло (за умов функціонування)	8.3.9	Відповідає
Сухе тепло (тривале впливання)	8.3.10	Відповідає
Холод (за умов функціонування)	8.3.11	Відповідає
Вологе тепло, циклічне (за умов функціонування)	8.3.12	Відповідає
Вологе тепло, сталий стан (за умов функціонування)	8.3.13	Не застосовується до даної продукції
Вологе тепло, сталий стан (тривале впливання)	8.3.14	Відповідає
Корозійне впливання діоксиду сірки (SO ₂) (тривале впливання)	8.3.15	Відповідає
Поштовх (за умов функціонування)	8.3.16	Відповідає
Удар (за умов функціонування)	8.3.17	Відповідає
Вібрація синусоїдна (за умов функціонування)	8.3.18	Відповідає
Вібрація синусоїдна (тривале впливання)	8.3.19	Відповідає

Електромагнітна сумісність (ЕМС), випробовування на захищеність (за умов функціонування)		
Електростатичний розряд	8.3.20.2 а)	Відповідає
Випромінювані електромагнітні поля	8.3.20.2 б)	Відповідає
Пачки короткочасних перехідних імпульсів	8.3.20.2 с)	Не застосовується до даної продукції
Повільні кидки напруги великої енергії	8.3.20.2 д)	Не застосовується до даної продукції
Наведені завади, спричинені електромагнітними полями	8.3.20.2 е)	Не застосовується до даної продукції
Відхили напруги живлення в мережі	8.3.20.2 ф)	Не застосовується до даної продукції
Провали і короткочасні переривання напруги живлення в мережі	8.3.20.2 г)	Не застосовується до даної продукції

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію, що використовувалася —.

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;

декларація складена згідно із Законом України “Про надання будівельної продукції на ринку”;

декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

ініціали (ініціал власного імені) та прізвище С. В. Івчун;

найменування посади (за наявності) Представник на підставі довіреності від 01.11.2023;

дата складення декларації 01 вересня 2025 р.

М. П.

