

		ТОВ «АС МАНЮФЕКЧУРІНГ» 04073, м . Київ, вул. Скляренко, 5 Зареєстровано в Україні: 42593133
---	---	--

ДЕКЛАРАЦІЯ показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації **№ DCS.CPR.056.0049-25 (версія 1).**
2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції **Оповіщувач пожежний світловий, торгової марки AJAX, моделі FP.54V.J-000-EU (EN54 FireProtect (VAD) Jeweller).**
3. Використання за призначенням **Пожежна безпека.**
4. Найменування (для юридичної особи)/власне ім'я та прізвище (для фізичної особи), комерційне найменування чи торговельна марка (за наявності) виробника та його контактні дані:
 - 1) найменування (для юридичної особи)/власне ім'я та прізвище (для фізичної особи), зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка виробника **ТОВ «АДЖАКС СИСТЕМС МАНЮФЕКЧУРІНГ», 04073, м . Київ, вул. Скляренко, 5, код ЄДРПОУ 42593133;**
 - 2) контактні дані виробника (поштова адреса, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти та веб-сайту (за наявності) **Certification@ajax.systems, +380667559537, www.ajax.systems.**
5. Найменування (для юридичної особи)/власне ім'я та прізвище (для фізичної особи) та контактні дані (поштова адреса, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти та веб-сайту (за наявності) уповноваженого представника (у разі потреби) **—**
6. Система (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції **Система 1.**

II. Регламентні технічні специфікації

1. Якщо будівельна продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”:
 - 1) позначення, назва, дата прийняття національного стандарту для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку” **ДСТУ EN 54-23:2015 Системи пожежної сигналізації. Частина 23. Оповіщувачі пожежні світлові (EN 54-23:2010, IDT), ДСТУ EN 54-25:2010 з поправкою N°1:2019 «Системи пожежної сигналізації та оповіщення. Частина 25. Компоненти системи, які використовують радіозв'язок (EN 54-25:2008/AC:2012, IDT)»;**

2) інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби):

найменування призначеного органу (органів) з оцінки відповідності
ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ДСНС УКРАЇНИ:

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ **14319662**;

ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності **UA.TR.056**.

2. Якщо стосовно будівельної продукції видано висновок про технічну прийнятність:

1) позначення, назва, дата прийняття та набрання чинності європейським або національним документом з визначення прийнятності ;

2) інформація щодо висновку про технічну прийнятність:

позначення і дата видачі висновку про технічну прийнятність ;

найменування органу з визначення технічної прийнятності ;

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ ;

3) інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби):

найменування призначеного органу (органів) з оцінки відповідності ;

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ ;

ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності .

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов'язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
ДСТУ EN 54-23:2015		
Тривалість роботи	4.2.1	Відповідає
Забезпечення зовнішніх під'єднань	4.2.2	Не застосовується до даної продукції
Займистість матеріалів	4.2.3	Відповідає
Ступінь захисту	4.2.4	Відповідає
Доступ	4.2.5	Відповідає
Настройки виробника	4.2.6	Відповідає
Настроювання характеристик на місці експлуатування	4.2.7	Не застосовується до даної продукції
Вимоги щодо програмно-керованих пристроїв	4.2.8	Відповідає
Об'єм покриття	4.3.1	Відповідає
Зміна сили світла	4.3.2	Відповідає
Мінімальна і максимальна ефективна сила світла	4.3.3	Відповідає
Кольори світла	4.3.4	Відповідає
Структура світла у часі та частота спалахів	4.3.5	Відповідає
Маркування та дані	4.3.6	Відповідає
Синхронізація (необов'язкова функція з вимогами)	4.3.7	Відповідає
Сухе тепло (за умов функціонування)	4.4.1.1	Відповідає

Сухе тепло (тривале впливання)	4.4.1.2	Відповідає
Холод (за умов функціонування)	4.4.1.3	Відповідає
Вологе тепло, циклічний режим (за умов функціонування)	4.4.2.1	Відповідає
Вологе тепло, постійний режим (тривале впливання)	4.4.2.2	Відповідає
Вологе тепло, циклічний режим (тривале впливання)	4.4.2.3	Відповідає
Поштовх (за умов функціонування)	4.4.3.1	Відповідає
Удар (за умов функціонування)	4.4.3.2	Відповідає
Вібрація, синусоїдна (за умов функціонування)	4.4.3.3	Відповідає
Вібрація, синусоїдна (тривале впливання)	4.4.3.4	Відповідає
Корозійне впливання діоксиду сірки (SO ₂) (тривале впливання)	4.4.4	Відповідає
Електрична стабільність - ЕМС, захищеність (за умов функціонування)		
Електростатичний розряд	4.4.5 (5.4.5.2.1 а)	Відповідає
Випромінювані електромагнітні поля	4.4.5 (5.4.5.2.1 b)	Відповідає
Кондуктивні завади, викликані електромагнітними полями	4.4.5 (5.4.5.2.1 c)	Не застосовується до даної продукції
Пачки короткочасних перехідних імпульсів	4.4.5 (5.4.5.2.1 d)	Не застосовується до даної продукції
Повільні кидки напруги великої енергії	4.4.5 (5.4.5.2.1 e)	Не застосовується до даної продукції

ДСТУ EN 54-25:2010 з поправкою №1:2019

Основні положення	4.1	Відповідає
Захищеність від загасання сигналу, обумовленого місцем розташування	4.2.1	Відповідає
Збереження сигналу тривоги	4.2.2	Відповідає
Ідентифікація компонента системи, який використовує радіозв'язок	4.2.3	Відповідає
Параметри приймача	4.2.4	Відповідає
Стійкість до завад	4.2.5	Відповідає
Втрата зв'язку	4.2.6	Відповідає
Антенна	4.2.7	Відповідає
Загальні положення	5.2	Відповідає
Устаткування електроживлення	5.3	Відповідає
Випробовування на впливання довкілля	5.4	Відповідає
Документація	6	Відповідає
Маркування	7	Відповідає
Випробовування на захищеність від згасання сигналу, обумовленого місцем розташування	8.2.2	Відповідає
Випробовування на збереження сигналу тривоги	8.2.3	Відповідає
Випробовування з ідентифікації компонентів системи, які використовують радіозв'язок	8.2.4	Відповідає
Перевіряння параметрів приймача	8.2.5	Відповідає
Випробовування на взаємні завади між системами, виготовленими одним виробником	8.2.6	Відповідає
Випробовування сумісності з іншими користувачами смуги частот	8.2.7	Відповідає
Випробовування на виявлення втрати зв'язку в лінії	8.2.8	Відповідає
Випробовування антени	8.2.9	Відповідає
Загальні положення	8.3.1	Відповідає
Програма випробовувань компонентів системи	8.3.2	Відповідає
Перевіряння строку експлуатування автономного джерела (джерел) живлення	8.3.3	Відповідає

Випробовування видавання сигналу попередження про недостатній рівень напруги електроживлення	8.3.4	Відповідає
Випробовування на зміну полярності	8.3.5	Не застосовується до даної продукції
Випробовування на повторність	8.3.6	Відповідає
Випробовування на відтворність	8.3.7	Відповідає
Сухе тепло (за умов функціонування)	8.3.9	Відповідає
Сухе тепло (тривале впливання)	8.3.10	Відповідає
Холод (за умов функціонування)	8.3.11	Відповідає
Вологе тепло, циклічне (за умов функціонування)	8.3.12	Відповідає
Вологе тепло, сталий стан (за умов функціонування)	8.3.13	Не застосовується до даної продукції
Вологе тепло, сталий стан (тривале впливання)	8.3.14	Відповідає
Корозійне впливання діоксиду сірки (SO ₂) (тривале впливання)	8.3.15	Відповідає
Поштовх (за умов функціонування)	8.3.16	Відповідає
Удар (за умов функціонування)	8.3.17	Відповідає
Вібрація синусоїдна (за умов функціонування)	8.3.18	Відповідає
Вібрація синусоїдна (тривале впливання)	8.3.19	Відповідає
Електромагнітна сумісність (ЕМС), випробовування на захищеність (за умов функціонування)		
Електростатичний розряд	8.3.20.2 а)	Відповідає
Випромінювані електромагнітні поля	8.3.20.2 б)	Відповідає
Пачки короточасних перехідних імпульсів	8.3.20.2 в)	Не застосовується до даної продукції
Повільні кидки напруги великої енергії	8.3.20.2 г)	Не застосовується до даної продукції
Наведені завади, спричинені електромагнітними полями	8.3.20.2 д)	Не застосовується до даної продукції
Відхили напруги живлення в мережі	8.3.20.2 е)	Не застосовується до даної продукції
Провали і короточасні переривання напруги живлення в мережі	8.3.20.2 ж)	Не застосовується до даної продукції

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію, що використовувалася —.

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;

декларація складена згідно із Законом України “Про надання будівельної продукції на ринку”;

декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

ініціали (ініціал власного імені) та прізвище **С. В. Івчун;**

найменування посади (за наявності) **Представник на підставі довіреності від 01.11.2023;**

дата складення декларації **01 вересня 2025 р.**

М. П.

(підпис)

Випробовування на зміну полярності	8.3.5	Не застосовується до даної продукції
Випробовування на повторність	8.3.6	Відповідає
Випробовування на відтворність	8.3.7	Відповідає
Сухе тепло (за умов функціонування)	8.3.9	Відповідає
Сухе тепло (тривале впливання)	8.3.10	Відповідає
Холод (за умов функціонування)	8.3.11	Відповідає
Вологе тепло, циклічне (за умов функціонування)	8.3.12	Відповідає
Вологе тепло, сталий стан (за умов функціонування)	8.3.13	Не застосовується до даної продукції
Вологе тепло, сталий стан (тривале впливання)	8.3.14	Відповідає
Корозійне впливання діоксиду сірки (SO ₂) (тривале впливання)	8.3.15	Відповідає
Поштовх (за умов функціонування)	8.3.16	Відповідає
Удар (за умов функціонування)	8.3.17	Відповідає
Вібрація синусоїдна (за умов функціонування)	8.3.18	Відповідає
Вібрація синусоїдна (тривале впливання)	8.3.19	Відповідає
Електромагнітна сумісність (ЕМС), випробовування на захищеність (за умов функціонування)		
Електростатичний розряд	8.3.20.2 а)	Відповідає
Випромінювані електромагнітні поля	8.3.20.2 б)	Відповідає
Пачки короткочасних перехідних імпульсів	8.3.20.2 с)	Не застосовується до даної продукції
Повільні кидки напруги великої енергії	8.3.20.2 д)	Не застосовується до даної продукції
Наведені завади, спричинені електромагнітними полями	8.3.20.2 е)	Не застосовується до даної продукції
Відхили напруги живлення в мережі	8.3.20.2 ф)	Не застосовується до даної продукції
Провали і короткочасні переривання напруги живлення в мережі	8.3.20.2 г)	Не застосовується до даної продукції

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію, що використовувалася —.

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;

декларація складена згідно із Законом України “Про надання будівельної продукції на ринку”;

декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

ініціали (ініціал власного імені) та прізвище **С. В. Івчун;**

найменування посади (за наявності) **Представник на підставі довіреності від 01.11.2023;**

дата складення декларації **01 вересня 2025 р.**

М. П.

